



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“Доставка на електрически
арматури и регулиращи клапани по
системи 0RQ”

ОТ: СИЙКА ПЕНКОВА

ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

НАШ № 5419

ДАТА: 23 08 2011

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Моля, да ни представите размери на съществуващи в момента тръби на входа и на изхода за присъединяване на регулиращи клапани по ТЗ №2011.30.000.0RQ.902.

ОТГОВОР №1: Присъединителните размери на вход на регулиращия клапан- $d=333\text{mm}$ и на изход $D=380\text{mm}$.

ДИРЕКТОР
„ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

СИЙКА ПЕНКОВА

