

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 57136

с предмет: “Рехабилитация на метални повърхности на съоръжения и конструкции по канали за техническо водоснабдяване на АЕЦ "Козлодуй”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения с предмет: “Рехабилитация на метални повърхности на съоръжения и конструкции по канали за техническо водоснабдяване на АЕЦ "Козлодуй”.

Предложенията следва да включват:

- обща цена в лева и евро за изпълнение на услугата и цена в лева и евро за видове дейности и цени по отделните позиции, съгласно Приложение № 1- Обем дейности;

Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България. Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1,95583 BGN.

В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена, респективно единичните цени за всяка позиция се обозначават в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 31.12.2026 г.

- информация за необходимите човеко-месеци за изпълнение на дейностите, срок за изпълнение и гаранционен срок;

- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 31.10.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: до 06.11.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД- Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации и в в профила на купувача и в ЦАИС ЕОП.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Силвия Брешкова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложение:

1. Обем дейности.

Приложение №1 – Обем на дейности по Рехабилитация на метални повърхности на съоръжения и конструкции по канали за техническо водоснабдяване на АЕЦ "Козлодуй".

Дейностите по рехабилитация на метални повърхности - почистване от ръжда на корозирали участъци по стоманени елементи и възстановяване на антикорозионната им защита, включват:

1. Образуващата се по повърхността ръжда по стоманените елементи се почиства до метален блясък чрез хидробластиране и/или ръчни и електрически телени четки. След отстраняване на корозионните продукти, повърхността на стоманата се почиства добре от соли, термични окиси, прах и други замърсявания, при необходимост почистените метални повърхности се обезмасляват с разредители, подсушават се непосредствено след което се изпълнява антикорозионната защита, не по-късно от 4 часа след окончателното почистване.

2. Грундирането се извършва с двукомпонентен епоксиден грунд G3100 или еквивалент, като се нанася с четка, валик или шприц пистолет. Към грунда се прибавя втвърдител I3100 или еквивалент, като съотношението на смесване е: 14g втвърдител /100g епоксиден грунд. Грундът се нанася в 2 слоя, като всеки слой е с дебелина на сухото покритие 30-35µm. Вторият слой се нанася 24 часа след полагането на първия. При необходимост към епоксидния грунд се добавя до 10% разредител D309 или еквивалент. При извършване на грундирането температурата на околната среда трябва да е между 15 и 30°C.

3. Полагането на втория компонент от антикорозионното покритие - двукомпонентен епоксиден емайлак с цвят E3100 или еквивалент - започва след като вторият слой на грунда е напълно изсъхнал, т.е. 24 часа след неговото нанасяне. Към емайлака с цвят се добавя 2-5% разредител D309 или еквивалент и втвърдител I3100 или еквивалент, като съотношението на смесване на втвърдителя с емайлака е: 25g втвърдител/100g епоксиден емайлак. По време на нанасянето на епоксидния емайлак с цвят E3100 или еквивалент температурата на околната среда трябва да е между 10 и 30°C. Емайлак E3100 или еквивалент се нанася в два слоя, като всеки слой е с дебелина на сухия филм 30µm. Вторият слой се полага 12 часа след първия. Цветът на всяко съоръжение да е съобразен с изискванията на ЗБУТ.

Дейностите ще се извършват по металните конструкции на Мост-преградно съоръжение в края на Топъл канал 1, Естакадата в Начало Топъл канал 1, Рециркулация за топла вода при ЦПС1, Парапети на подходи към Мост тежки товари и Мост "Валята", РШ1 и РШ2, Пасарелки на Двоен канал за техническо водоснабдяване, Мост-преградно съоръжение по А=1108 и Б=700, парапети по мост по А=1108, парапети по кабелен мост за ОРУ по Б=1183, парапети, пасарелки, стълби на Топъл канал 2, изливни шахти на Топъл канал 2 (без савачни табли), Дренажна шахта на Топъл канал 2.

Дейностите по боядисване и рехабилитация на метални конструкции по ХТС ще се извършват в един етап в периода пролет-есен, при подходящи метеорологични условия. Срокът за изпълнение на дейностите е до 90 календарни дни.