



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ ПО СИСТЕМА ORQ”	ОТ: С. ПЕНКОВА
	ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ“
	НАШ № 5767
	ДАТА: 24.09.16
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет. Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Може ли да се съгласува разстоянието между челото на изходящия фланец и оста на входящия фланец да бъде 325мм. (размер b в приложената брошура). Разстоянието „a“ е 340 мм съгласно Ваше изискване.

Височината на предпазният клапан е 1518 мм.

ОТГОВОР:

В телефакс с изх. № 5295/17.08.2011г., който е изпратен до всички фирми закупили документация и приложен към документацията, е отговорено на аналогичен на Вашия въпрос относно височината на предпазния клапан.

В т. 2.3.1.1. от Техническото задание са дадени присъединителните размери на съществуващите предпазни клапани. В тази връзка тези размери са ориентировъчни.

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

СИЙКА ПЕНКОВА