



Bulgaria, 1421 Sofia, Tsarnook 5 str. floor 1, mob +41 775 23 44 28
e-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com
www.eneqconsult.com

ДО

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
гр.Козлодуй, обл. Враца, пк 3321

Георги Каменов – Експерт
„Маркетинг”
GCKamenov@npp.bg
commercial@npp.bg
+359 973 7 26 01

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
№ 56409 с предмет :

Доставка на специфични резервни части на запорна арматура

ПУБЛИКУВАНЕ

От 19.11.2025

REF. №.

ENEQ №2025/905/BG

28^{ти} Ноември 2025

ОТ:

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД,
ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок
5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428
Лице за контакт: Арменуи Мадоян
(armenui.madoyan@eneqconsult.com)

Armenui
Ashotovna
Madoyan

Digitally signed by
Armenui Ashotovna
Madoyan
Date: 2025.11.28
12:53:34 +01'00'

**Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 57266
с предмет "Доставка на специфични резервни части на запорна арматура"**

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери , означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.Ед.	Кол-во	Ед.цена в Евро без ДДС	Обща цена в Евро без ДДС
Обособена позиция №1							
Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-113-88-А							
1.	Уплътнение графитно ф185/167-6.2 за силфонов Z вентил тип А10823-Г-4160/300-80/100 Поз.62 от С-С 9975.166-169 част 2 по ТУ 422-С-113-88-А, за запорни арматури 6RY21,22,23,24S02 Dy80/100 Pp8.6 Мра T=350°C Поз.62 р-ри ф185/167-6,2; Черт.№2452.202 ТУ 422-С-113-88-А Кл.по безопасност- 3Н Кат.по сеизмика-1	Dy80/100 Pp8.6 Мра T=350°C Поз.62 р-ри ф185/167-6,2	Dy80/100 Pp8.6 Мра T=350°C Уплътнение графитно р-ри ф185/167-6,2. за силфонов Z вентил тип А10823-Г-4160/300-80/100 Поз.62; Черт.№2452.202 ТУ 422-С-113-88-А Заводски номер (50 0022) * Се отнася за цяло изделие, не на резервни части. Кл.по безопасност- 3Н Кат.по сеизмика-1	бр	20	3'881.00	77'620.00
Обособена позиция №2							
Доставка на специфични резервни части за регулираща арматура по ТУ 422-21-35/04							
1	Уплътнение капак-корпус за клапан силфонов регулиращ тип А21823-425-50-04 Поз.23 по ТУ 422-21-35/04 Приложение Е.1.2 за регулиращи арматури ORU13S01, ORU11S01 Dy50 Pp2.5Мра;	Dy50 Pp2.5Мра; T=250°C Поз.23	Dy50 Pp2.5Мра; T=250°C Уплътнение капак-корпус за клапан силфонов регулиращ тип Поз.23 (ф069х75х2) по ТУ 422-21-35/04 Приложение Е.1.2 за регулиращи арматури. Заводски номер (50 6428)	бр	20	1'122.00	22'440.00

	T=250°C Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3		* Се отнася за цяло изделие, не на резервни части. Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3				
2	Клапан силфонен регулиращ тип А21823-425-50-04 комплект от поз. 3А,3В,3С,4,5 по ТУ 422-21-35/04, Приложение Е.1.2 за регулиращи арматури 0RU13S01, 0RU11S01 Dy50 Pp2.5Mpa; T=250°C Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	Dy50 Pp2.5Mpa; T=250°C поз. 3А,3В,3С,4,5	Dy50 Pp2.5Mpa; T=250°C Клапан силфонен регулиращ тип А21823-425-50-04 комплект от поз. 3А,3В,3С,4,5 по ТУ 422-21-35/04, Приложение Е.1.2 Заводски номера: (R91.880-----JR) (3795.162D-JR) (2044.029-JR) * Се отнася за цяло изделие, не на резервни части. Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	бр	1	14'652.00	14'652.00
3	Възел бугелен за клапан силфонен регулиращ тип А21823-425-50-04 комплект от поз.8,9,15,22,25 по ТУ 422-21-35/04, Приложение Е.1.2 за регулиращи арматури 0RU13S01, 0RU11S01 Dy50 Pp2.5Mpa; T=250°C Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	Dy50 Pp2.5Mpa; T=250°C поз. 8,9,15,22,25	Dy50 Pp2.5Mpa; T=250°C Възел бугелен за клапан силфонен регулиращ тип А21823-425-50-04 комплект от поз.8,9,15,22,25 по ТУ 422-21-35/04, Приложение Е.1.2 Заводски номера: (0896.085-J) (0611.037-J) (12 5506; M05x5) (8990.004--0) (19 3029; 42x30x5) * Се отнася за цяло изделие, не на резервни части. Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	бр	1	5'234.00	5'234.00

Обособена позиция №3
Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-23-01/83

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ.ПРИЛОЖЕНО ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Обособена позиция №4
Доставка на специфични резервни части за обратен клапан по ТУ 422-14-04/82

1	Уплътнение капак-корпус за клапан обратен "Sigma" тип: А30827/Г-0160/300-25 по ТУ 422-14-04/82 Dy25 Pp8,6 Мра: T=300°C Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	Dy25 Pp8,6 Мра: T=300°C	Dy25 Pp8,6 Мра: T=300°C Уплътнение капак-корпус за клапан обратен "Sigma" тип: А30827/Г-0160/300-25 по ТУ 422-14-04/82 * Се отнася за цяло изделие, не на резервни части. Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	бр	10	161.00	1'610.00
2	Клапан (золотник) за клапан обратен "Sigma" тип: А30827/Г-0160/300-25 по ТУ 422-14-04/82 Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	Dy25 Pp8,6 Мра: T=300°C	Dy25 Pp8,6 Мра: T=300°C Клапан (золотник) за клапан обратен "Sigma" тип: А30827/Г-0160/300-25 по ТУ 422-14-04/82 * Се отнася за цяло изделие, не на резервни части. Кл.по безопасност- 4Н Кат.по сеизмика-3	бр	4	594.00	2'376.00
							123'932.00

1.Условие на доставка: DDP „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

2.Срок на доставка: 12 месеца, от дата на подписване на Договора.

3.Валидност на офертата до: 28.02.2026г.

4.Гаранционен срок: 24 месеца от въвеждане в експлуатация но не по малко 36 месеца от датата на доставка.

5.Производител: Европейски Съюз

6.Документ за представителство: Има и ще бъде представена на етап на тръжна процедура.

7. Съпроводителна документация при доставка:

1. Сертификат/Декларация за произход
2. Сертификат на вложени материали.
3. Декларация за съответствие издадена от производителя.
4. Протоколи от проведените при производителя тестове и изпитания, ако приложимо за дадена резервна част.
5. Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност.
6. Маркировка на всеки детайл (наименование, размери). Ако има място за маркировка.
7. Технически условие.
8. Детални чертежи не се прилагат.
9. Инstrukция за монтаж, експлуатация и ремонт не се прилага за доставка на резервни части.
10. Паспорт- за които позиции е приложимо.

Документи с изключение на сертификати/протоколи/ ще бъдат представени в 3 (три) екземпляра на хартиен носител със заверен превод на български език и на оптичен носител -1 бр. CD в PDF формат (сканирани оригинални документите)

**Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 57266
с предмет "Доставка на специфични резервни части на запорна арматура"**



ARAKO

ARAKO spol. s r.o.

**Hviezdoslavova 2897/18
746 01 Opava
Czech Republic**

Company reg. no: 47152371
VAT: CZ47152371

Phone: +420 553 694 111
E-mail: arako@arako.cz
Web: www.arako.cz

Armenui Madoyan
Manager and Project Director
ENEQ CONSULT Ltd.
armenui.madoyan@eneqconsult.com

Your report of date	Your brand	Our brand	Place and date
		KO-2025-012-KI	04.09.2025

Subject: Regarding Availability of Spare Parts for Bellows Valves

Dear Armenui,

In response to your request, we would like to inform you that spare parts for bellows valves type A10 821-0180/350-10, A10 821-040/200-10, and A10 823-0040/200-10 (DN 10 PN 18 MPa, DN 10 PN 4 MPa), according to design specification TY 422-23-01/83, are no longer manufactured and cannot be offered as replacements. Therefore, we recommend replacing the equipment with a new equipment type in accordance with specification TY 422-21-52/08 KZ.

In response to your request, we would like to inform you that spare parts for bellows valves type:

original valve	replacement valve	maximum operational condition
A10 821-0180/350-10	A10 821-0200-10	Pp = 18,0 MPa, Tp = 350 °C
A10 821-040/200-10	A10 821-0110-10	Pp = 9,2 MPa, Tp = 290 °C
A10 823-0040/200-10	A10 823-0110-10	Pp = 9,2 MPa, Tp = 290 °C
A10 821-0180/350-10	A10 821-0200-10	Pp = 18,0 MPa, Tp = 350 °C

Page: 1 from 2

ARAKO spol. s r.o. | administered by the Regional Court in Ostrava, Section C, Insert 3858



ARAKO

Best regards,

Заличено на
основание ЗЗЛД

Head of Engineering Department
Martin Klimša



ARAKO

ARAKO spol. s r.o.

Hviezdoslavova 2897/18
746 01 Opava
Czech Republic

Company reg. no: 47152371
VAT: CZ47152371

Phone: +420 553 694 111
E-mail: arako@arako.cz
Web: www.arako.cz

Armenul Madoyan
Manager and Project Director
ENEQ CONSULT Ltd.
armenul.madoyan@eneqconsult.com

Your report of date

Your brand

Our brand

Място и Дата

KO-2025-012-KI

02.09.2025

Тема: Относно наличността на резервни части за силфонни клапани

Уважаема Арменуи,

В отговор на Вашето запитване бихме искали да Ви информираме, че резервните части за силфонни клапани тип A10 821-0180/350-10, A10 821-040/200-10, and A10 823-0040/200-10 (DN 10 PN 18 MPa, DN 10 PN 4 MPa), съгласно техническите условия ТУ 422-23-01/83, вече не се произвеждат и не могат да бъдат предлагани като заместители. Следователно, препоръчваме да замените оборудването с нов тип оборудване в съответствие със нови Технически Условия ТУ 422-21-52/08 KZ.

В отговор на Вашето запитване бихме искали да Ви информираме, че резервните части за клапани с силфон тип:

съществуващ тип клапан	за замяна тип клапан	максимално работно състояние.
A10 821-0180/350-10	A10 821-0200-10	Pp = 18,0 MPa, Tr = 350 °C
A10 821-040/200-10	A10 821-0110-10	Pp = 9,2 MPa, Tr = 290 °C
A10 823-0040/200-10	A10 823-0110-10	Pp = 9,2 MPa, Tr = 290 °C
A10 821-0180/350-10	A10 821-0200-10	Pp = 18,0 MPa, Tr = 350 °C

Page: 1 from 2

ARAKO spol. s r.o. | administered by the Regional Court in Ostrava, Section C, Insert 3858