

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на оборудване за пожарогасене

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
1	6114	Пожарогасител прахов 6кг	Пожарогасител с маса на заряда 6 кг. характеристика съгласно БДС EN3-7 и БДС EN3-10. Зареден с прах ABC40% за гасене на пожарни огнища А, В и С. Съставките на пожарогасителния прах с който е зареден пожарогасителя да бъдат регистрирани в ЕСНА (Европейска агенция по химикали) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) Производителите, вносителите и дистрибуторите, които пускат стоката на пазара в Р.Б. да приложат регистрационните си номера по REACH със съответните документи от регистрацията за всяка от съставките и актуален лист за безопасност (MSDS).	бр.	10	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 - БДС EN 3-10: или еквивалент	Пожарогасителите да бъдат изпълнени от стоманен безшевев цилиндър със заварено дъно и заварена гърловина с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цвятът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гаранционен срок не по- малко от 12месеца от датата на доставката. Пожарогасителите да бъдат произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане; - да са оборудвани с маркуч, с дължина на гъвкавата част не по- малка от 400 мм, и с накрайник; - да са с хромирана, месингова или алуминиева глава с

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
2	6116	Пожарогасител прахов 12кг	Пожарогасител с маса на заряда 12кг. и характеристики съгласно БДС EN3-7 и БДС EN3-10. Зареден с прах ABC40% за гасене на пожарни огнища А, В и С. Съставките на пожарогасителния прах с който е зареден пожарогасителя да бъдат регистрирани в ЕСНА (Европейска агенция по химикали) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) Производителите, вносителите и дистрибуторите, които пускат стоката на пазара в Р.Б. да приложат регистрационните си номера по REACH със съответните документи от регистрацията за всяка от съставките и актуален	бр.	73	- БДС EN 3-7 - БДС EN 3-10: или еквивалент	предпазен клапан; - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3-7 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера; Пожарогасителите да бъдат изпълнени от стоманен безшев цилиндър със заварено дъно и заварена гърловина с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цвятът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гаранционен срок не по- малко от 12месеца от датата на доставката. Пожарогасителите да бъдат произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане; - да са оборудвани с маркуч, с дължина на гъвкавата част не по- малка от 400 мм, и с накрайник;

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
			лист за безопасност (MSDS).				- да са с хромирана, месингова или алуминиева глава с предпазен клапан; - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3-7 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера;
3	94914	Пожарогасител на водна основа	Вместимост 9л. за пожарен клас В и характеристики съгласно БДС EN3-7 и БДС EN3-10 маркуч с накрайник за пенообразуване. Зареден с AFFF3% или FFFP съгласно БДС EN1568-1; БДС EN1568-2 и БДС EN1568-3 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“. Без съдържание на флуор.	бр.	28	- БДС EN 3-7 - БДС EN 3-10 или еквивалент	Пожарогасителите да бъдат изпълнени от стоманен безшев цилиндър със заварено дъно и заварена гърловина и да бъдат с вътрешно специално покритие предпазващо от корозия на съда, с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гасят пожар от клас В. Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregrister RAL-841-GL; Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца от датата на доставката. Пожарогасителите да бъдат произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка. Пожарогасителите да са: - снабдени с индикатор за

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
4	6125	Пожарогасител на водна основа	Вместимост 9л. за пожари от клас А и характеристики съгласно БДС EN3-7 и БДС EN3-10 и маркуч с накрайник за вода.	бр.	35	БДС EN 3-7 БДС EN 3-10 или еквивалент	налягане; - да са оборудвани с маркуч, с дължина на гъвкавата част не по-малка от 400 мм, и с накрайник за пенообразуване; - да са с хромирана, месингова или алуминиева глава с предпазен клапан; - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3-7 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера; Работна температура на пожарогасителите от +5°C до +60 °C. Пожарогасителите да бъдат изпълнени от стоманен безшевнен цилиндър със заварено дъно и заварена гърловина, с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гасят пожар от клас А. Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца от датата на доставката. Пожарогасителите да бъдат

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
							произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане; - да са оборудвани с маркуч, с дължина на гъвкавата част не по-малка от 400 мм, и с накрайник за вода; - да са с хромирана, месингова или алуминиева глава с предпазен клапан; - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3-7 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера; - Работна температура на пожарогасителите от +5°C до +60 °C.
5	6088	Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг	Пожарогасител с маса на заряда 5 кг. и маса на пълен и оборудван пожарогасител не-повече от 20 кг. Пожарогасителя да отговаря на БДС EN3-7 и БДС EN3-10, а заряда да отговаря на стандарт БДС ISO 6183:2022 Да бъдат снабдени с глава с бързодействие у-во за задействане. Главата на	бр.	55	БДС EN 3-7:2004+A1:2007 БДС EN 3-9:2007 БДС EN 25923	Пожарогасителите да бъдат изпълнени с безшев стоманен цилиндър. Да могат да гасят под напрежение – до 1000V. Гаранционен срок на пожарогасителите не по-малко от 24 месеца от датата на доставката. В паспортите да се укаже макс. срок на

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
			пожарогасителя да има предпазен клапан. Да бъдат комплектовани с маркуч в комплект със снегообразувател с маркуч за високо налягане.				експлоатация на бутилката- мин. 20г. Пожарогасителите да бъдат произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка
6	145226	Пожарогасител на водна основа за гасене на пожари клас F-9л.	Пожарогасителят клас F трябва да има вместимост, осигуряваща зареждане с номинално допустимо количество на гасителния разтвор, не по-малко от 9 (девет литра). Пожарогасителят клас F трябва да притежава гасителна способност, покриваща изискванията за категория пожари 75F съгласно БДС EN3-7 и БДС EN3-10. Пожарогасителят да притежава гасителна способност доказана със съответната категория и за пожари клас А и клас В.	бр.	5	БДС EN 3-7 БДС EN 3-10 или еквивалент	Пожарогасителите да бъдат изпълнени от стоманен безшевев цилиндър със заварено дъно и заварена гърловина и да бъдат с вътрешно специално покритие предпазващо от корозия на съда, с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гасят пожар от клас В. Цветът на корпуса на пожарогасителя трябва да бъде червен RAL 3000, както е определено във Farbregrister RAL-841-GL. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца от датата на доставката. Пожарогасителите да бъдат произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставката.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
							Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане; - да са оборудвани с маркуч, с дължина на гъвкавата част не по-малка от 400 мм, и с накрайник за пенообразуване; - да са с хромирана, месингова или алуминиева глава с предпазен клапан; - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3-7 и да притежава трайно нанесени идентификационни номера. - да бъдат снабдени със самозатварящ се вентил за управление, осигуряващ временно прекъсване на изпразването. Пожарогасителите трябва да работят без да бъдат завъртани в обратно положение. Температурен диапазон на работа на пожарогасителите – от +5°C до +60 °C.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
7	2740	Пожарогасител прахов 2кг.	Пожарогасител с маса на заряда 2 кг. характеристика съгласно БДС EN3-7 и БДС EN3-10. Зареден с прах ABC40% за гасене на пожарни огнища А, В и С. Съставките на пожарогасителния прах с който е зареден пожарогасителя да бъдат регистрирани в ЕСНА (Европейска агенция по химикали) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) Производителите, вносителите и дистрибуторите, които пускат стоката на пазара в Р.Б. да приложат регистрационните си номера по REACH със съответните документи от регистрацията за всяка от съставките и актуален лист за безопасност (MSDS).	бр.	5	- БДС EN 3-7:2004+A1:2007 - БДС EN 3-10: или еквивалент	Пожарогасителите да бъдат изпълнени от стоманен безшев цилиндр с минимален срок на експлоатация – 10 години; да гаси пожар от клас А, В и С. Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL; Гаранционен срок не по- малко от 12месеца от датата на доставката. Пожарогасителите да бъдат произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка. Пожарогасителите да са : - снабдени с индикатор за налягане; - да бъдат оборудвани със стойка за закрепване; - да са с хромирана, месингова или алуминиева глава с предпазен клапан; - да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3-7 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера;

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
Техническото предложение трябва да съдържа :							
1. Подробна информация за предлаганата марка, модел, производител, технически данни и характеристики на пожарогасителя.							
2. Информация за доказване съответствието на пожарогасителя с приложимите стандарти и прилагане на копия от сертификати според БДС EN3-7 и EN3-10.							
3. Декларация (приложение № 6) към чл. 22 от НАРЕДБАТА. Декларацията се издава от производителя на пожарогасителя и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията на глава втора от Наредбата. Формата и съдържанието на декларацията трябва да съответстват напълно на посоченото в т.1, т. 2 и т. 3 на чл. 22 от НАРЕДБАТА.							
4. Информация за номера, под който е включен пожарогасителят в списъка по чл. 29 или 30 от НАРЕДБАТА, годината и датата на включване.							
5. Информация за регистрационния номер на издаденото удостоверение по чл. 29 или номера на сертификата за съответствие на пожарогасителя по чл. 30 от НАРЕДБАТА.							
6. Производителите, вносителите и дистрибуторите, които пускат стоката/пожарогасителите на пазара в Р.Б. да приложат регистрационните си номера по REACH със съответните документи от регистрацията за всяка от съставките за пожарогасителните прахове с които са заредени праховите пожарогасители и актуален лист за безопасност (MSDS).							
7. Каталогизи, проспектни материали и WEB базирана информация за пожарогасителя.							

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
2-ра обособена позиция – РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ							
1	6062	Глава за пожарогасител прахов 6,12 кг.	- Главите да са хромирани с приспособление за закрепване. - Снабдени с индикатор за налягане, съгласно изискванията на БДС EN 3-7	бр.	100	БДС EN 3-7	Главите ще се използват за прахови пожарогасители 6 и 12 кг. Да са хромирани, с алуминиеви или месингови с приспособление за закрепване. Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
2	120480	Маркуч	За пожарогасител прахов 6кг,с дължина 400мм.	бр.	200		Гаранционен срок не по- малко от 12месеца от датата на доставката. Да бъдат произведени не по- рано от 6 месеца преди датата на доставка.
3	80864	Маркуч със струйник	За пожарогасител на водна основа 9л за гасене на пожари клас А.	бр.	100		Гаранционен срок не по- малко от 12месеца от датата на доставката. Да бъдат произведени не по- рано от 6 месеца преди датата на доставка.

Техническото предложение трябва да съдържа :

ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
3-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ							
1	138800	Шланг пожарен размер С, със съединител тип “Щорц“	Машинно вързани с неръждаема тел и PVC маншонни за защита. Диаметър на шланга 1 1/2", дължина по-голяма или равна на 20м, но не повече от 30м. Работно налягане ≥ 15 bar	бр.	60	EN 14540 или еквивалент, със съединители тип “Щорц С“- смукателен по БДС 2841-1 или DIN 14302 или еквивалент	Съединителите да са изработени от алуминиева сплав Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца.
2	6117	Маркуч (шланг) пожарен, размер В(ф75 мм), със съединители тип “Щорц“	- Дължина на шланга – 20 ± 0.8 м -Работно налягане – 1.2МРа	бр.	116	DIN 14811 DIN 14322 за съединителите или еквивалент	Плосък шланг Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца.
3	6071	Шланг (маркуч) пожарен, размер А (ф110 мм), със съединители тип “Щорц“	- Дължина на шланга – 20 ± 0.8 м Работно налягане – 1,2МРа	бр.	19	DIN 14811 DIN 14323 за съединителите или еквивалент	Плосък шланг Гаранционен срок не по-малко 12 месеца.
4	6073	Шланг (маркуч) пожарен, размер С (ф52 мм), със съединители тип “Щорц“	- Дължина на шланга – 20 ± 0.8 м - Вътрешен диаметър – ф 52 ± 0.1 мм - Работно налягане – 1,2МРа	к-т	297	БДС EN 14540 или еквивалент	Плосък шланг Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца.
5	120673	Шланг (маркуч) пожарен, размер А (ф110 мм), със съединители тип “Щорц“	Работно налягане ≥ 16 bar	бр.	50	DIN 14811 DIN 14323 за съединителите или еквивалент	Плосък шланг Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
3-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ							
6	112261	Капачка за съединител тип "Щорц"	Размер С (ф52 мм) За работно налягане 16 Bar	бр.	20	БДС 2841-3 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав, с гумено уплътнение, с гъвкава метална неръждаема връзка за закрепване. За щорцов съединител на противопожарни сухотръбия и съоръжения за водоснабдяване на противопожарни автомобили.
7	112262	Капачка за съединител тип "Щорц"	Размер В (ф75 мм) За работно налягане 16 Bar	бр.	20	БДС 2841-3 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав, с гумено уплътнение, с гъвкава метална неръждаема връзка за закрепване. За щорцов съединител на противопожарни сухотръбия и съоръжения за водоснабдяване на противопожарни автомобили.
8	92599	Променител щорцов	Размери на отворите В/С (ф75мм/ ф52мм), със съединители тип "Щорц"	бр.	19	DIN 14342 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав. Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца.
9	102543	Съединител пожарен тип "Щорц"	Размер В (ф75 мм), с вътрешна резба	бр.	16	БДС 2841-2 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав. Гаранционен срок не по-малко от 12 месеца.
10	138801	Съединител пожарен тип "Щорц"	Размер А (ф110 мм), с вътрешна резба	бр.	24	БДС 2841-2 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав. Гаранционен срок не по-малко

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
3-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ							
11	138803	Съединител пожарен тип "Щорц"	Размер А (ф150 мм), с вътрешна резба	бр.	16	БДС 2841-2 или еквивалент	от 12 месеца. Изработени от алуминиева сплав. Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
12	47911	Съединител пожарен тип "Щорц"	Размер С (ф52 мм), с вътрешна резба	бр.	28	БДС 2841-2 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав. Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
13	6101	Съединител пожарен тип "Щорц"	Размер В (ф75 мм), с вътрешна резба	бр.	18	БДС 2841-2 или еквивалент	Изработени от алуминиева сплав. Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
14	43110	Пръстен уплътнителен	Ф75мм за съединител тип "Щорц"	бр.	140		Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
15	43111	Пръстен уплътнителен	Ф52мм за съединител тип "Щорц"	бр.	120		Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
Техническото предложение трябва да съдържа :							
1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.							

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
4-та обособена позиция – ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ (ОБОРУДВАНЕ)							
1	6093	Разклонител трипътен, със сферични лостови кранове В/CBC	Да разполага с две изходящи линии със съединители тип “Щорц”, размер С (ф52 мм), една изходяща линия тип “Щорц”, размер В (ф75 мм), и една входяща линия тип “Щорц”, размер В (ф75 мм). Работно налягане не по-ниско от 1,6МРа по посока на входящия поток и в обратна посока при 0,6 МРа	бр.	6	DIN 14345 или еквивалент, спирателните кранове да са в съответствие с DIN 14365 или еквивалент	Изработен от алуминиева сплав. Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.
2	114890	Струйник(турбоструйник)	Със съединител тип “Щорц”, размер С (ф52 мм), минимален дебит 60 l/min, макс. Дебит не по-малко от 240 l/min при 6 bar, регулиране на дебит-посредством пръстен с три работни позиции	бр.	5		Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.
3	120672	Цедка смукателна	Размер А (ф150 мм) с възвратен клапан, със съединител тип “Щорц”	бр.	2	DIN 14362-1 DIN 14811 или еквивалент	Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.
4	114885	Цедка смукателна	Размер А (ф110 мм) с възвратен клапан, със съединител тип “Щорц”	бр.	5	DIN 14362-1 DIN 14811 или еквивалент	Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.
5	142936	Цедка смукателна	Размер А (ф125 мм) с възвратен клапан, със съединител тип “Щорц”	бр.	4	DIN 14362-1 DIN 14811 или еквивалент	Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.
6	120669	Мостче шлангово	За пожарен шланг (маркуч) размер А(ф110мм/ ф150мм)	к-т	14	DIN 14820 или еквивалент	Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.
7	114848	Водосъбирател	Размери на входящи отвори 2В (2x ф75мм) и размер на изходящ	бр.	4		Гарантиционен срок не по-малко от 12 месеца.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
4-та обособена позиция – ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ (ОБОРУДВАНЕ)							
8	138805	Струйник водна завеса	отвор А (ф110мм) Със съединител тип "Щорц" С, захранване със съединител тип "Щорц" С, дебит: по- голям или равен на 800л/мин при 5 bar, по- голям или равен на 1100 л/мин при 8 bar, височина на водната завеса: по-голяма или равна на 6 м при 5 bar, по-голяма или равна на 8 м при 8 bar, широчина на водната завеса: по- голяма или равна на 24 м при 5 bar, по-голяма или равна на 27 м при 8 bar.	бр.	8		Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
9	138806	Струйник водна завеса	Със съединител тип "Щорц" , размер В (ф75 мм), захранване със съединител тип "Щорц" В, дебит: по- голям или равен на 1400л/мин при 5 bar, по- голям или равен на 1800 л/мин при 8 bar, височина на водната завеса: по-голяма или равна на 7 м при 5 bar, по-голяма или равна на 8 м при 8 bar, широчина на водната завеса: по-голяма или равна на 27 м при 5 bar, по- голяма или равна на 31 м при 8 bar.	бр.	8		Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
10	143965	Разклонител трипътен	Една входяща линия с размер А (ф 110 mm) със съединител тип	бр.	3	DIN 14365 или еквивалент	Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
4-та обособена позиция – ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ (ОБОРУДВАНЕ)							
			“Щорц” и три изходящи линии с размер В (ф 75 мм) със съединители тип “Щорц”, за употреба при 1,6 МРа по посока на водния поток и в обратна посока 0,6 МРа				
11	143966	Ключ	За пожарен съединител тип “Щорц”, размери В/С (ф 75 мм/ ф 52 мм) за пожарникарски съоръжения	бр.	10		Гаранционен срок не по- малко от 12 месеца.
Техническото предложение трябва да съдържа :							
1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.							

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
5-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТАНИЯ							
1	143967	Уред	За измерване на налягане на течности в пожарни шлангове (маркучи) размер В (ф 75 мм), със съединители тип "Щорц", манометър с деление не по-голямо от 0,5 бара, два съединителя тип "Щорц" В(ф 75 мм) на вход и изход	бр.	2		
2	143968	Уред	За измерване на налягане на течности в пожарни шлангове (маркучи) размер С (ф 52 мм), със съединители тип "Щорц", работно налягане от 0 до 25 bar, манометър с деление не по-голямо от 0,5 bar, два съединителя тип "Щорц" С(ф 52 мм) на вход и изход	бр.	2		
3	143969	Дебитомер	За измерване на подаваното количество вода с налягане от 0 до 25 bar, диапазон на измерване до 3000 л/мин, съединители тип "Щорц", размер В(ф 75 мм) на вход- изход	бр.	2		
Техническото предложение трябва да съдържа : 1. ЕО Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съставена и подписана от производителя или от упълномощен от него представител.							

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
6-та обособена позиция - ПРАХ ОГНЕГАСИТЕЛЕН							
1	17262	Прах огнегасителен	За гасене на пожарни огнища от клас А, В и С. Да съответстват на изискванията на БДС EN 615 "Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)" по отношение на: насипна плътност, ситов анализ, химичен състав, гасителна способност, остатък след изпразване, устойчивост на сбиване и образуване на буци, водоотблъскване, съдържание на влага, маркировка и опаковка. Маркировката върху опаковките или етикета да бъдат съгл.чл.25 от Наредба № 81213-906 и трябва да са на български език, като допълнително може да бъдат и на други езици.	кг.	10000 (в опаковки от по 25кг)	БДС EN 615:2009	Пожарогасителния прах следва да: 1. Да бъде придружен с Декларацията (приложение № 6) към чл. 22 от Наредба № 81213-906 издадена от производителя, удостоверяваща съответствието на пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. 2. Да бъде придружен с ЕО-Декларация за съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт EN615:2009 "Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества.Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D)" Гаранционен срок мин.36 месеца.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
6-та обособена позиция - ПРАХ ОГНЕГАСИТЕЛЕН							
Техническото предложение трябва да съдържа :							
1. Декларация (приложение № 6) към чл. 22 от Наредба № 81213-906 издадена от производителя, удостоверяваща съответствието на пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-MBP.							
2. Инструкция за употреба, изготвена на български език.							
3. Производителите, вносителите и дистрибуторите, които пускат стоката на пазара в Р.Б. да приложат регистрационните си номера по REACH със съответните документи от регистрацията за всяка от съставките и актуален лист за безопасност (MSDS).							

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
7-ма обособена позиция – ОДЕЯЛА ПРОТИВОПОЖАРНИ							
1	84714	"Одеяло противопожарно тежък тип"	Противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на изискванията, определени в приложение № 1 на „Наредба № 81213-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол”. Маркировката върху противопожарните одеяла трябва да е постоянна за всяко одеяло и да е на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици. Противопожарните одеяла трябва да бъдат с размери не по-малко от 1,5м на 1,5м.	бр.	12	БДС EN 1869 “Противопожарни одеяла”	Противопожарните одеяла тежък тип трябва да бъдат придружени с: 1. Декларация (приложение № 6) към чл. 22 от Наредба № 81213-906 издадена от производителя. 2. Инструкция за употреба, изготвена на български език. Гаранционен срок не по- малък от 12 месеца
Техническото предложение трябва да съдържа : 1. Подробна информация за предлаганата марка, модел, производител, технически данни, и характеристики на противопожарното одеяло. 2. Информация за доказване съответствието на противопожарното одеяло с приложимите стандарти при производството и оценката му.							

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
7-ма обособена позиция – ОДЕЯЛА ПРОТИВОПОЖАРНИ							
3. Декларация (приложение № 6) към чл. 22 от НАРЕДБАТА. Декларацията се издава от производителя на противопожарното одеяло и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията на глава втора от НАРЕДБАТА. Формата и съдържанието на декларацията трябва да съответстват напълно на посоченото в т.1, т. 2 и т. 3 на чл. 22 от НАРЕДБАТА.							
4. Информация за номера, под който е включено противопожарното одеяло в списъка по чл. 29 или 30 от НАРЕДБАТА, годината и датата на включване.							
5. Информация за регистрационния номер на издаденото удостоверение по чл. 29 или номера на сертификата за съответствие на противопожарното одеяло по чл. 30 от НАРЕДБАТА.							
6. Каталогиз. проспектни материали и WEB базирана информация за противопожарното одеяло.							

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
8-ма обособена позиция – ПЕНООБРАЗУВАТЕЛИ							
1	147312	Пенообразувател	3% без флуор	л.	4075	БДС EN1568-1 БДС EN1568-2 БДС EN1568-3	-точка на замръзване: минус 15 градуса -гаранционен срок: минимум 10 години
Техническото предложение трябва да съдържа : 1. Да бъде представен актуален лист за безопасност съгласно REACH 2. Декларация съгласно Наредба №8121з-906/2015г от производителя или упълномощен представител, удостоверяваща съответствието на конкретната партида пожарогасителен агент по марка и модел, с изискванията за гасителна ефективност с посочени номер и дата на валидно разрешение за гасителна ефективност издадено от ГДПБЗН-МВР. Декларацията да е подкрепена с протокол от изпитания, въз основа на който на продукта за пожарогасене е издадено удостоверение от ГДПБЗН- МВР за гасителна ефективност. ИЛИ ЕО–Декларация са съответствие, издадена от производителя за съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 1568:”Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели)”(в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-906/2015г). ЕО- Декларацията да бъде подкрепена със сертификат за съответствие с БДС EN 1568 и протокол от изпитания, въз основа на който се удостоверява съответствието с посочения стандарт. 2. Документ от производителя указващ срока на годност на доставяният пенообразувател. 3. Сертификат за качество или лабораторен анализ отразяващ физикохимичните свойства на продукта за дадената партида както е записано в БДС EN 1568.							