

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

Покана за пазарна консултация № 57909 с предмет:

„Годишна поддръжка на въжени осигурителни линии с производител „Fallprotec“.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП намира индикативни предложения на тема: „Годишна поддръжка на въжени осигурителни линии с производител „Fallprotec“.

Предложенията следва да включват:

1. Единични цени без ДДС за всяка дейност при ежегодна поддръжка съгласно Приложение № 1 – Технически изисквания
2. Обща цена без ДДС за едногодишна поддръжка съгласно Приложение № 1 – Технически изисквания;
3. Срок за изпълнение – 3 (три) години;
4. Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 10.03.2026г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в раздел Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до **12.03.2026г.** на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в раздел Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации и в ЦАИС ЕОП.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и в ЦАИС ЕОП.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложение:

1. Технически изисквания.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За изпълнение на услуга

Годишна поддръжка на въжени осигурителни линии с производител „Fallprotec“

Цел: Осигуряване на годишна поддръжка на въжени осигурителни линии „Fallprotec“ монтирани през 2024 г. на вентилационните тръби на 5, 6 енергоблок и СК-3.

Брой монтирани съоръжения – 3. Височина на вентилационните тръби – 2 бр. по 100 м. и 1 бр. – 150 м.

Примерен минимален обем на дейността:

- Ежегодна визуална и функционална проверка, като се проследят всички елементи от линията в рамките на по-малко от 1 година от компетентно лице (което притежава сертификат Fallprotec, който му позволява да инспектира системата). От проверката се издава протокол. Годишната инспекция трябва да бъде записана в уеб портала Fallprotec Assistance, за да се осигури проследяване на оборудването. След първият преглед, на основание установената интензивност на употреба и условията на системната среда – даване на препоръки за необходимостта от почести проверки.
- Извънредни проверки от компетентно лице съгласно условията на производителя.
- Проверка за четливост на маркировката, гравирана върху спирача за падане.
- Почистване със специален почистващ препарат за неръждаема стомана и алуминий на устройството за спиране на падане и спасителното въже.
- Почистване на енергийният абсорбатор на системата за спиране на падане.
- При необходимост замяна на оригиналната термосвиваема тръба.
- Проверка правилното движение на устройството за спиране на падане по релсовата система при движение нагоре.
- Проверка автоматичното заключване на устройството за спиране на падане в релсовата система под действието на пружината.
- Проверка на правилната работа на наклонящите се ограничители (ако има монтирани).
- Проверка за деформирани компоненти.
- Проверка на наличието, състоянието и разположението на информационния спасителен материал.
- Даване на предложения за изменение при констатиране на необходимост от модификация или каквото и да е допълнение към оборудването само с предварителното писмено съгласие на FALLPROTEC.

Срок на предложението:

Предложението следва за обхваща горепосочените ежегодни проверки за срок от 3 (три) години.

С изключение на извънредната проверка и евентуални модификации, при нормални условия, всички дейности са с ежегодно изпълнение.