

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 58730

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на заграждение боново, постоянно, за работа при утежнени условия”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 01.09.2026 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 04.09.2026 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложение: Техническа спецификация (1 стр.).



“А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д, гр. Козлодуй

ЦЕХ „БРЕГОВА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на постоянни бонови заграждения за работа при утежнени условия

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.		Заграждение боново постоянно	Заграждение боново, постоянно, за работа при утежнени условия, модулна секция с дължина L=10 m, обща височина от 500 до 1000мм, подводна част минимум 400мм, надводна част минимум 100мм, устойчивост на тралене до скорост 1,5 м/с, задържане на нефтопродукти, клони, водорасли и други отломки /debris/ при скорост на водния поток до 0,6 m/s, тегло на линеен метър от 3 до 8кг/м, дебелина на материала на подводната част от 2 до 6мм, якост на опън в двете посоки-2000 N/cm, якост на раздиране в двете посоки -средно, 350 N/cm, баластна верига или тежести за поддържане на вертикално газене, конектор улесняващ свързването на отделните секции, работна температура от - 20° C до + 50° C. UV устойчиви, цвят оранжев или друг лесно разпознаваем. Контейнер за съхранение и разпъване на боновата преграда.	брой	20	-	1. Обща дължина на боновата преграда 200м, закотвена в двата края към налични бетонни котви. 2. Боновата преграда се монтира в канал довеждащ вода от р. Дунав до помпена станция.