



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С ОБЕКТ: “Изпълнение на електромонтажни дейности, отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на темите от Инвестиционната програма и подобряване надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2012г.”

ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 7720

ДАТА: 16.12.2011г.

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения обект, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

В Приложение 1 от образеца на офертата- Количествена сметка за изпълнение на Обем дейности на цех СКУ, сектор УИС за ПГР 2012, 5ЕБ в т.VI. Демонтаж на изведени от експлоатация кабели в кабелни полуетажи в Апаратно отделение /АО/, машинна зала /МЗ/ и вертикалните кабелни шахти на системите осигуряващи ядрена безопасност- подточка 4- Демонтаж кабел чрез изрязване е посочено количество бр. 1000.

ВЪПРОС 2:

В Приложение 7 от образеца на офертата- Количествена сметка за изпълнение на Обем дейности на цех СКУ, сектор УИС за ПГР 2012, 6ЕБ в т.V. Демонтаж на изведени от експлоатация кабели в кабелни полуетажи в Апаратно отделение /АО/, машинна зала /МЗ/ и вертикалните кабелни шахти на системите осигуряващи ядрена безопасност- подточка 4- Демонтаж кабел чрез изрязване е посочено количество бр. 1000.

Моля уточнете 1 бр. демонтиран кабел колко метра или на колко килограма се равнява.

ОТГОВОР 1 и 2: Кабелите, които ще се демонтират са от типа 7x1, 5мм²; 10x1,5мм²; 14x 1, 5мм². Един брой демонтиран кабел е с приблизителна дължина 100м.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

