



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 7849
	ДАТА: 27.12.2011
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Каква е дълбочината на полагане на тръбите?

ОТГОВОР №1: Дълбочината на изкопа за полагане на тръбите е съгласно каталога на предлаганите от доставчика предварително изолирани тръби.

ВЪПРОС №2: Тъй като в техническото описание на материалите се споменават и стомана St37.0 и променлива стомана P235GH, а те не са равностойни, бихме искали да знаем коя от двете е приемлива за Вас?

ОТГОВОР №2: Предлаганите предварително изолирани тръби да отговарят на изискванията на т.2.4. и 2.5. от техническото задание.

ВЪПРОС №3: Колко дълго считате че ще продължи монтажа на тръбите и по време на целия монтаж ли ще е нужно да присъства представител на фирмата доставчик?

ОТГОВОР №3: Обектът на поръчката е **ДОСТАВКА**.

ВЪПРОС №4: В камери K16-5, K16-51, A13-8, K16-10 има ли съществуващи неподвижни опори и ще се запазят ли?

ОТГОВОР №4: В цитираните камери K16-5, K16-5-1, K 13-18 и K16-10 съществуващите опори се запазват.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

