



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**ТЕЛЕФАКС**

<b>ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:</b>  <b>“ДОСТАВКА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА КАЛИЕВА, НАТРИЕВА ОСНОВА И АЗОТНА КИСЕЛИНА ЗА РЕАГЕНТНО СТОПАНСТВО В СК-3 И ЗА БОРЕН КОНЦЕНТРАТ”</b>	<b>ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ</b> <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР</b>
	<b>НАШ №</b> 353
	<b>ДАТА:</b> 17.01.2012
	<b>ВАШ №</b>
	<b>БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1</b>

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Помпите може ли да бъдат директно куплирани със собствено лагеруване или трябва да бъдат с гъвкав концентрат?

**ОТГОВОР:** Агрегатите да бъдат доставени на обща фундаментална рама отделно помпа и ел. двигател куплирани с еластичен съединител.

**ВЪПРОС:** Какви са присъединителните размери (вход/изход) на съществуващите помпи?

**ОТГОВОР:** Няма изискване за присъединителни размери.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

