



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
ДО ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС - СМР”	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 1347
	ДАТА: 16.02.2012.
	ВАШ № БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### ВЪПРОС:

Позиция 26 от Спецификация на оборудването (Приложение 8) или позиция 11 от Количествено-стойностна сметка за доставка на оборудване, част Ел. КИП и А (Приложение 12) от закупена тръжна документация е с капацитет 4,6м<sup>3</sup>/ч, което съответства на едночасов средно-деноношен капацитет. Оразмеряването на инсталацията би следвало да е по тах часови капацитет 33,8м<sup>3</sup>/ч., съгласно работен проект, предоставен за запознаване в отдел Инвестиции при АЕЦ Козлодуй.

В тази връзка моля пояснете:

Коя от двете инсталации трябва да бъде оферирана – оразмерената за усреднения капацитет или тази за максималния капацитет?

### ОТГОВОР:

При изготвяне на офертата, следва да се изпълняват параметрите на Работния проект.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

