



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:  
“ПОДМЯНА НА ИЗПРАВИТЕЛИ,  
ЩПТ И АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ  
В ХВО НА ЕП-2”

ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 1061

ДАТА: 01.02.2012

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горспосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС № 1:** “По отношение на т.2.3.2. от техническото задание Част “Конструктивна” – цитирам “Тази част на проекта трябва да съдържа квалификация чрез анализ на сеизмичната устойчивост на оборудването. Анализът трябва да обхваща цялото оборудване, предмет на доставката. Това включва закрепването на шкафовете за фундамента, закрепването на стелажите и батерията, вентилационната система. Категорията на оборудването е дадена в т.3.3. Резултатите от анализа трябва да указват до какво ниво на сеизмично въздействие, оборудването ще запази механичната си цялост и функционалност.”, трябва ли анализа да се базира на функционален сеизмичен тест чрез вибрации в трите посоки X, Y и Z или ще се базира на входни данни?

**ОТГОВОР: въпрос № 1:** “Анализът трябва да се базира на данните от спецификацията с изискванията за сеизмоустойчивост на оборудването, която ще бъде предоставена на избрания Изпълнител след сключване на Договора. Не е необходим функционален сеизмичен тест чрез вибрации.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

