



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

**ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:**

**“ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ
ПРЕНΟΣИМИ ЗАЗЕМИТЕЛИ ЗА КРУ 0,4
Kv ТИП КТПСН”**

**ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

НАШ № 1105

ДАТА: 03.02.2012

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидати за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация.

ВЪПРОС: Относно заземителите и късосъединителите-възможно ли е фазните въжета да са 120 mm², а заземителното-50 mm², или непременно и фазните и заземителното трябва да са 120 mm²?

ОТГОВОР: Фазните и заземителните въжета трябва да са с еднакво сечение 120 mm².

ВЪПРОС: Каква трябва да бъде дължината на изолационната щанга?

ОТГОВОР: Щангата да не е по-дълга от 600 mm.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

