



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**ТЕЛЕФАКС**

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

“ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА  
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ  
ПРЕНОСИМИ ЗАЗЕМТЕЛИ ЗА КРУ 0,4  
Кv ТИП КТПСН”

ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 1616

ДАТА: 24.02.2012

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидати за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация.

**ВЪПРОС:** В документацията е записано: “дължина на кабела между фазите – 300мм, дължината кабела към земя – 500мм”. Да разбераме ли, че дължината на всеки от проводниците, които се присъединяват към фаза е 300мм? Потвърдете, че дължината на проводника, който се присъединява към земята е 500 мм.

**ОТГОВОР:** Дължината на всеки от проводниците, които се присъединяват към фазните клонове трябва да е 300мм, като това е разстоянието между кербовката на кабелните обувки. Дължината на всеки от проводниците, които се присъединяват към нулевите клонове трябва да е 500мм, като това е разстоянието между кербовката на кабелните обувки.

**ВЪПРОС:** Какви трябва да бъдат размерите – ширината, дължината и дебелината на металната дъска за поставяне на заземителите? Какво е изискването за обработка на повърхността на дъската? Ако има допълнителни изисквания за конструкцията на дъската, моля посочете ги. По какъв начин очаквате да бъдат поставени върху дъската номерата на заземителите от Приложение № 1.

**ОТГОВОР:** Размери на металната дъска: максимална дължина до 1350мм, ширина не по-малко от 200мм на горната част и не по-малко от 300 мм на долната част, дебелина не по-малко от 4мм. Разпределението на преносимите заземители върху дъската, разстоянието между куките трябва да се определят от Изпълнителя, в зависимост от размерите на предлаганите преносими заземители. Пробиването на отворите в дъската ще се извърши по място с цел използването на съществуващите дупки. Дъската да се изработи от черна стомана, която да е обработена антикорозионно /подкадмиране/, не се допуска боядисване с боя. Номерата на преносимите заземители трябва да са четливо и трайно нанесени, чрез механична обработка на дъската.

**ВЪПРОС:** Фазните винтови клеми ще се използват само за присъединяване към болт заземителен с кръгла глава или трябва да могат да се присъединяват и към пини? Моля, посочете диаметъра на кръглата част на болта?

**ОТГОВОР:** Фазните и нулеви винтови клеми ще се използват само за присъединяване към болт заземителен с кръгла глава.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

