

# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАН ШКАФ ИЗВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ШНС-А ОТ КРУ-ИЗ В ЦЕХ БНС”	ОТ: АЛ. НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 2144
	ДАТА: 15.03.2012г
	ВАШ № БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви даваме разяснение по закупената от вас документация и по поставения въпрос от Вас:

**ВЪПРОС:** В техническото задание е записано в точка „1.2. Доставка и полагане по съществуващо трасе на нов алуминиев трижилен силов кабел средно напрежение (6/10kV) 3x120мм<sup>2</sup>”. Въпросът ни е възможно ли е този кабел да се замени с алтернативен едножилен кабел 1x120мм<sup>2</sup>?

**ОТГОВОР:** Трижилния силов кабел средно напрежение (6/10kV) 3x120мм<sup>2</sup> може да се замени с алтернативен едножилен кабел 1x120мм<sup>2</sup>.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

15.03.12.

