

 **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ТЕЛЕФАКС	
ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ В КЗ-2 НА 5 И 6 ЕБ И СК-3 ПО ВРЕМЕ НА ППР-2012”	ОТ: АЛ. НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 1787
	ДАТА: 02.03.2012г
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с участието Ви в горепосочената процедура, Ви даваме разяснение по закупената от вас документация и по поставени въпроси от кандидати закупили документацията.

**ВЪПРОС 1.** В техническата документация е предвидено изработка на тръбно скеле (монтаж и демонтаж) – 750 м<sup>3</sup>, но в количествено-стойностната сметка не е предвидено такова перо.

**ОТГОВОР:** Предвидената в техническото задание изработка на тръбно скеле ще се изпълнява от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

**ВЪПРОС 2.** В количествено-стойностната сметка, по позиция 1 на 5-ти блок и по позиция 1 на 6-ти блок, е предвидена изолация от въже мергелна вата ф-70 мм, но основавайки се на нашия опит за работа в КЗ такъв тип изолация не е разрешено.

**ОТГОВОР:** При изпълнение на дейностите по позиция 1 на 5-ти блок и по позиция 1 на 6-ти блок да се използва възглавница вата d = 70 мм.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

