



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С	
ДО ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО МЕЖДУЦЕХОВА ЕСТАКАДА НА ЕП-2 ВЪВ ВРЪЗКА С OSART МИСИЯ”	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № <i>Р.539</i>
	ДАТА: <i>03.04.2012</i>
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по процедурата с гореносочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Сектор Е-ЕО
По т.1.от КСС “От какъв материал ще се изработват капаците за кабелните кораби”;
По т.3. от КСС “Какъв цвят алкидна боя да предвидим за боядисване на кабелните кораби”;
По т.4 и т.5 от КСС “Каква боя да предвидим за боядисването на тръбопроводите ф80 и ф57”
2. Сектор Е-ВКОС
2.1/ По т.1.и т.2 от КСС “Каква е дебелината на алуминиевата ламарина.Ще има ли демонтаж на стара ламарина и вата , и евентуално монтаж на нова топлоизолация”;
2.2/ По т.3. и т.4 от КСС “На какво налягане да отговарят обезвъздушителните вентили”;
2.3/ В КСС не е предвидено монтаж на скеле.Да предвидим ли и какво количество ще е необходимо.

ОТГОВОРИ:

1. Сектор Е-ЕО

1. Капаците на кабелните кораби трябва да се изработят от “черна” ламарина с дебелина -2mm. Капаците след изработването им трябва да се почистят, грундираат и двукратно да се боядисат.
2. Капаците на кабелните кораби трябва да се боядисат с алкидна блажна боя за метал и за външно нанасяне с цвят RAL 7035 или подобен.
3. Тръбопроводи ф80 ще се боядисват с алкидна блажна боя за метал и за външно нанасяне с цвят черен.
- 4.Тръбопроводи ф57 ще се боядисват с алкидна блажна боя за метал и за външно нанасяне с цвят зелен.

2. Сектор Е-ВКОС

2.1/ По т.1 и т.2 от КСС:


а/ Дебелината на алуминиевата ламарина е 0,6 мм.
б/ Ще има само монтаж на нова ламарина върху старата.

2.2/ По т.3. и т.4 от КСС: Налигане Ру 16 кгс/см²

2.3/ Ще има скеле, участниците сами ренават какво с количеството, по на места ще с особхо/има и автовишка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ


03.04.12.