



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО: ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА”	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 2733
	ДАТА: 30.03.2012
	ВАШ №
ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО):1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

1. По Обособена позиция № 1, т.1.3.- изготвяне на дизайнерски проект, изработване и доставка на 100 броя светлоотразителни указатели за посока на движение на персонала по време на евакуация, какъв е размера на табелите и височината на стойките им?

ОТГОВОР:

- Размерът на светлоотразителни указатели за посока на движение на персонала по време на евакуация е 250x300 мм;
- Височина на стойките - 1200-1300 мм.

ВЪПРОС:

2. По Обособена позиция № 2, т.2.1.1. - Каква е височината на стойката върху която трябва да се монтират лайтбоксовете?

ОТГОВОР:

- Височина на която трябва да се монтират лайтбоксовете - 1800-2000 мм.

ВЪПРОС:

3. По Обособена позиция № 2, т.2.1.2. - в техническото предложение от указанията за подготовка на офертата, достатъчна ли е декларация или трябва да се опише и начина за закрепване?

ОТГОВОР:

- Височина на която трябва да се монтират лайтбоксовете - 1800-2000 мм;
- В изпълнение т. 2.2.3 на техническо задание №11.МП.ТЗ.112 е необходимо да се опише начина на закрепване.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ