



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Изграждане на пожароизвестителна инсталация в Административна сграда ЕП-2”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В техническото задание на гореспоменатата обществена поръчка в т.1 г) подточка 5) е описан типа на новия кабел, който трябва да се положи, без да е уточнено какъв метраж трябва да бъде кабела. В подточка 6) са описани пожароизвестителните датчици приблизително 52 бр., като не е упоменато какъв тип да бъдат тези датчици – димни или термични.

Моля, да уточните параметрите, за да можем да предложим коректна ценова оферта.

Моля, да ни предоставите информация за предполагаемото количество кабел, който ще е необходимо да се използва или да ни осигурите достъп за извършване на оглед.

ОТГОВОР: Участниците изготвят Работен проект, в който трябва да се посочат всички условия за изпълнение на поръчката, включително вида и броя на датчиците и количеството на кабелите.

Достъпът до Административната сграда ЕП-2 се осигурява от г-жа Людмила Първанова, Енергетик У-ние „Сигурност”, тел. 0973-7-36-00.