



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Доставка на мембранни дозиращи помпи и потопяеми центробежни вертикални помпи”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** Какъв е диаметъра на шахтата, в която ще се монтира помпата?

**ОТГОВОР:** Диаметърът на монолитната гърловина на кладенеца е 500мм

**ВЪПРОС:** Допуска ли се оборотите на двигателя на помпата да бъдат 1450 об/мин?

**ОТГОВОР:** Не се допуска оборотите на помпата да са 1450 об/мин

**ВЪПРОС:** Какви са максимално допустимите габарити на помпата?

**ОТГОВОР:** Дължина на агрегата – 1840мм. – тах 300мм; напречен диаметър на агрегата – 255 – тах 300мм; делителна на присъединителните отвори на фланеца на нагнетателя – ф240мм