



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИРМИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ”	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 3204
	ДАТА: 02.05.2012
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Ще има ли неподвижни опори в камерите и в кои точно?

ВЪПРОС №2: Ще се запазят ли същите конструкции на тръбопроводите?

ОТГОВОРИ: Отговорите на тези въпроси се съдържат в писмо наш №.2992/21.04.2012г. и са следните:

За участък №1

Поради смяна на диаметъра на тръбопровода е необходимо да предвидите нови неподвижни опори и начина на топлинно компенсирание.

За участък №3

В посочените камери няма неподвижни опори.

За участъци 5 и 6

Това са тръбопровода за захранване на нови консуматори и Вие трябва да предвидите неподвижните опори и начина на поемане топлинното разширение.

• На всички чертежи има забележка, в която е казано, че Участникът, съгласно предложена от него технология, трябва да определи неподвижните опори, Е-муфите /компенсатори/, ако това се налага, както и да представи подробна спецификация на всички тръби, елементи и компоненти на системата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

