



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДМЕТ: “Модернизирание на система за измерване на температурата в циркуляционните крыове на I к. – термореобразувателни, компенсационни устройства, сл. захранване, кабелни трасета и окабеляване, и осигуряване възможност за индивидуална корекция на всеки термореобразувател”	ОТ: КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИРЕКТОР „ДИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 3716
	ДАТА: 21.05.2012г
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 3	

Уважаеми дами и господа.

Във връзка с постъпили въпроси по процедура с горещия предмет. Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Моля да бъдат уточнени геометричните размери и другите технически характеристики на карманите (джобовете), в които ще бъдат разположени изискваните пови термодвойки от новия тип - две термодвойки в един корпус. Тъй като не се допускат никакви изменения или реконструкции на съществуващите кармани е необходима допълнителна информация за тях. От размерите и изискванията ще могат да бъдат правилно и точно специфицирани и оферирани дължините на термодвойките тип ХА.

Моля да бъде предоставена и информация също като параметри на разпределение на термодвойките по видове, съобразно диаметри и дълбочина, т.е. количества термодвойки по различните диаметри и дълбочини за отделните канали.

ОТГОВОР №1: Прилагаме Ви геометричните размери на карманите. Всички термодвойки се монтират в еднакви по размери кармани

ВЪПРОС №2: Част от съществуващото оборудване, предвидено да бъде използвано отново са захранващите блокове на компенсационните кутии. Тъй като проектът не трябва да изисква изменения в техническите характеристики на ЗБ от състава на УСБ, моля да бъдат правилно и точно дефинирани - брой на ЗБ за Компенсационни кутии за схемите на АЗ/ПЗ и СНЕ, както и за УСБ. Моля да бъдат определени и дадени електрическите им параметри, които не са дефинирани в Техническото задание (ТЗ) и тези за които не са дефинирани: номинално захранващо напрежение, номинален товарен ток, консумирана мощност, система за защита, допустими отклонения.

ОТГОВОР №2: Не подлежат на замяна само захранващите блокове в ПТК УСБ. Основните технически характеристики на захранващи блокове БП2-9 са посочени в т. 2.5.1 на Техническо задание № 2012.30.АСУ.УА.ТЗ.1019.

ВЪПРОС №3: Моля изяснете до каква степен се налага проектиране и доставка на нови кабели извън херметичния обем и влиза ли доставката на тези кабели в обхвата на поръчката, както е написано в т. 2.4 “Обхват на проектиране” от ТЗ.

ОТГОВОР №3: Критериите за подмяна на кабелите в частта от трасетата извън херметичния обем са резултат от проектирането, с цел удовлетворяване на изискванията за повишаване на точността на измерване температурата на топлоносителя в главните циркуляционни крыове във връзка с преминаването на повишено ниво на мощността на реакторната установка заложени в документ №320.38.Д52,Д53(версия 2) на ОКБ “Идропрес”.

ВЪПРОС №4: Ще се изисква ли от доставчика на електронно оборудване документ, доказващ период на експлоатация на по-малък от 15 години? За кабелите, Компенсационните

кутни и електронното оборудване ще се изисква ли документ за доказване на период за експлоатация не по-малък от 30 години?

ОТГОВОР №4: Изискванията за срок на годност и жизнен цикъл са посочени в т.3.8 на Техническо задание № 2012.30.АСУ.УА.ТЗ.1019. При доставката на оборудване се изискват документи, удостоверяващи съответствието на доставката с посочените изисквания.

ВЪПРОС №5: С оглед на изключителния дефицит на време за реакция и прецизиране на отговори и запитвания към основни доставчици на оборудване, свързано с безопасността, сензитивност и стареене. Ви молим да преразгледате срока за предаване на офертите за посочената процедура и да постановите приемливо удължаване на срока с 3-4 седмици

ОТГОВОР №5: Сроки, в който се изисква удължаване на срока за представяне на офертите, изключва прилагането на чл. 27а, ал.2 от ЗОП, а причините, поради които се изисква такъв удължаване, изключват прилагането на чл. 27а, ал. 8, т.1


С оглед на гореизложеното, остава възможността за удължаване на срока за представяне на офертите в хипотезата на чл. 27а, ал.9, т.1 – когато в първоначално определения срок няма постигнати оферти или е получена само една оферта

Приложение: Геометрични размери на карманите

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

КРАСИМИР НИКОЛОВ







“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДМЕТ: “Модернизирани на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I к. – термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни грасета и окабеляване, и осигуряване възможност за индивидуална корекция на всеки термопреобразувател”	ОТ: КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ“
	НАШ № 3717
	ДАТА: 21.05.2012г.
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1	

Уважаеми дами и господа.

Във връзка с постъпили въпроси по процедура с горепозитирания предмет. Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1: Предвид кратките срокове за подготовка на документите и точността, която се изисква по отношение на отговорите и запитванията към производителите на оборудването, свързано с безопасността, сеизмичността и стареенето, молим да бъде преразгледан срока за подаване на офертите по посочената по-горе процедура и да се определи приемливо удължаване на срока за подаване на офертите с 3-4 седмици. А, също така, във връзка с лошото качество на сканираната документация на сайта на АЕЦ, молим да уточните номера на Решението. Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

ОТГОВОР №1: Срокът, в който се изисква удължаване на срока за представяне на офертите, изключва прилагането на чл. 27а, ал.2 от ЗОП, а причините, поради които се изисква такова удължаване, изключват прилагането на чл. 27а, ал. 8, т.1.

С оглед на гореизложеното, остава възможността за удължаване на срока за представяне на офертите в хипотезата на чл. 27а, ал.9, т.1 – когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта.

Решението за откриване е под номер ЗОП-Р-90 от 18.04.2012г.

**ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

КРАСИМИР НИКОЛОВ

