



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИРМИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: "ДОСТАВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ – АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ"	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 3425
	ДАТА: 09.05.2012
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидати за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация.

ВЪПРОС: В т.2.4.1. е указано, че ел. двигателя тип: 5АМЦ315М6А504 трябва да има геометричните характеристики на ел. двигател тип 4А315С6А5У3. Може ли да ни дадете геометрични характеристики на стария ел. двигател (размерите между центровете на отворите за монтаж в петите на ел. двигателя)?

ОТГОВОР: Разстоянията са: по дължина (на ЕД) между центровете на отворите за монтаж на петите - 406мм., напречно - 508мм.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ