



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура с обект:

**„Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

гр. Козлодуй 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за участие в открита процедура
с обект: „Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД”

Част	Наименование	Брой страници
1	Решение за откриване на процедура	4
2	Обявление за обществената поръчка	11
3	Техническо задание	23
4	Образец на оферта	12
5	Указания за подготовка на заявлението и на офертата	4
6	Проект на договор	
6.1	Специфични условия на договора	4
6.2	Общи условия на договора	9
7	Образци на документи	
7.1	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП.	1
7.2	Декларация за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал.5, т.2	1
7.3	Образец на декларация за подаване на оферта	1
7.4	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора	1
7.5	Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП	1
7.6	Образец на информационен лист	1

Владимир
03.05.12

А О П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000-София, ул. Лере 4
 факс: 940 7078
 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
- Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 106 от 03/05/2012 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
- Б) за промяна
- В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
- Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: <u>ЗОП-Р-106</u>	от дата <u>03.05.12 г.</u>
Коментар на възложителя: <u>во-421620</u>	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
- по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 76162	
Лице за контакт Георги Захариев		
Електронна поща GZahariev@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ускорена ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Състезателен диалог | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | <input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 84, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>	
точка: _____		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

<input type="checkbox"/> Строителство
<input type="checkbox"/> Доставки
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.2.1.1) Продуктова група	
<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатизици
<input type="checkbox"/> Офис IT оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
<input type="checkbox"/> Улично осветление	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:	
Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)	_____ (брой)
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) _____ _____ _____

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
_____ - _____ - _____ (nnnnn-yyuu-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

на обща стойност _____ Валута: без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) _____

VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението и документацията за участие
 обявлението и описателния документ
 поканата за обществена поръчка
 поканата за обществена поръчка и документацията
 обявлението и конкурсната програма
 обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Електронна поща
srcadmin@src.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
www.src.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Към III Видът на процедурата е определен от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, гр. София с Решение II.10.1. от Протокол № 19-2012/03.04.2012 г.

Към VII.2 Жалба може да се подава в 10-дневен срок пред КЗК от публикуване на настоящето решение и обявлението.

IX: ДАТА на изпращане на настоящето решение

Дата: 03/05/2012 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат

Александър

Длъжност:

Изпълнителен директор





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5
ИЛИ 6 от ЗОП**

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Подделение: _____	
Изходящ номер: <u>307-0-99</u>	от дата <u>03.05.12г.</u>
Коментар на възложителя: <u>ИД - 481681</u>	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти Отдел "Обществени поръчки", У- ние "Търговско"	Телефон 0973 76590	
Лице за контакти Георги Захариев		
Електронна поща gzahariev@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.I		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.II		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.III		

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

- Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
- Електрическа енергия
- Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт
- Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
- Вода
- Пощенски услуги
- Железопътни услуги
- Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- Пристанищни дейности
- Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**II.1) Описание****II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:**

Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No 1 (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството _____ код NUTS: _____	Място на изпълнение на доставката _____ код NUTS: _____	Място на изпълнение на услугата "АЕЦ Козлодуй" ЕАД код NUTS: BG313

II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка
- Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители
- Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: _____ или (когато е приложимо)
 максимален брой _____ на участниците в
 предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: _____ или в месеци: _____

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _____ Валута:
 или от: _____ до _____ Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):

II.1.5) Кратко описание на поръчката: Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.		
II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Оси. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	50750000	
II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация		Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input checked="" type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
II.1.9) Ще бъдат приемани варианти		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2) Количество или обем на поръчката		
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)		
Обемът на услугите е описан в Техническото задание, приложение към документацията. Дейностите по изпълнение на поръчката са обособени в три позиции.		
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри): 202000 Валута: BGN		
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? от: _____ до _____ Валута:		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
II.2.2) Опции (когато е приложимо)		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, описание на тези опции:		
Опции се предвижда да се използват: след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)		
Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____		
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора		
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката		
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг		
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ		
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката		
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за изпълнение на договора – в размер на 3 % от стойността му.		
III.1.2) Условия и начин на финансиране и нлящане и/или пренратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:		

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената месечната такса чрез банков превод ежемесечно до 15 число на месеца, следващ отчетния срещу представяне на оригинална данъчна фактура, двустранно подписан Протокол за извършена дейност без забележки;
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на вложените резервни части и консумативи чрез банков превод, в рамките на 15 (петнадесет) работни дни, след представяне на двустранно подписан протокол, декларация за съответствие и данъчна фактура.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Да Не

Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

I. Документи за подбор:

I.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

I.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

I.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

I.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

I.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, ал. 5, т. 1 от ЗОП;

I.6. Декларация за използване или не използване на подизпълнители при изпълнението на поръчката;

I.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка;

I.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор;

I.9. Информационен лист.

II. Предложение за изпълнение на поръчката:

II.1. Парафирани Приложения №№ 1 и 2 от техническото задание - без цени;

II.2. Интерпретация на техническото задание, включваща коментари по Техническото задание, основните въпроси, свързани с постигане целите на договора и рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора;

II.3. Концепция за изпълнение на дейностите, която включва:

- а.) Списък, обем на предлаганите дейности и ниво на контрол при изпълнение на услугата;
 б.) Подход за изпълнение на техническото задание;
 в.) Инструментарий за реализация на техническото задание;
 г.) Срок за изпълнение и календарен график.

II.4. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

III. Предлагана цена:

III.1. Ценова таблица (по приложения образец);

III.2. Попълнено Приложение № 2 от техническото задание.

Възложителят отстранява участници, за които са налице обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания:

1.) Кандидатите трябва да имат не по-малко от 50 000,00 лева средногодишен оборот от изпълнени услуги с подобен обект за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), независимо дали кандидатът участва за една, няколко или всички обособени позиции.

Изискуеми документи:

1.) Информация за общия оборот и за оборота на услугите с подобен обект, за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания:

1.) Кандидатите трябва да имат най-малко 3 договора, сключени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), с предмет сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, независимо дали кандидатът участва за една, няколко или всички обособени позиции. Поне един договор да е придружен препоръка за добро изпълнение;

2.) Кандидатите трябва да бъдат вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръженията с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗТИП;

3.) Общо за трите обособени позиции кандидатите трябва да разполагат най-малко с:

- 4-ма специалиста с V-та за квалификационна група по ТЕ по ПБР-НУ;

- 4-ма специалиста с IV-та за квалификационна група по ТЕ по ПБЗР-ЕУ;

- 8-на специалиста с по-ниска квалификационна група по по ТЕ по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ;

- 1 специалист с квалификация за сервизна поддръжка на честотни управители на кранови механизми „ОМРОН“ - Япония, „Рокуел“ - САЩ, „Сименс“ - Германия и „Телемеханик“ - Франция.

Минималните изисквания за всяка отделна обособена позиция са посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ Б към настоящето обявление - "ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ".

Изискуеми документи:

- 1.) Списък на основните договори за сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, изпълнени през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от поне една препоръка за добро изпълнение;
- 2.) Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръженията с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗТИП;
- 3.) Списък на персонала на кандидата, който ще участва в изпълнение на обществената поръчка, придружен с копия от удостоверенията на:
- специалистите с V-та квалификационна група по ТВ по ПБР-НУ,
 - специалистите с IV-та за квалификационна група по ТВ по ПБЗР-ЕУ,
 - специалистите с по-ниска квалификационна група по ТВ по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ
 - специалистите с квалификация за сервизна поддръжка на честотни управители на кранови механизми „OMRON“ - Япония, „Рокуел“ - САЩ, „Сименс“ - Германия и „Телемеханик“ - Франция.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да Не
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Има вече избрани кандидати: Да Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена
или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

<input type="checkbox"/> показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне	
Показатели	Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.3) Административна информация	
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо) БД АЕЦ Търговия 21078	
IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Ако да, посочете къде: <input checked="" type="checkbox"/> Предварително обявление за ОП <input type="checkbox"/> Обявление на профила на купувача Номер на обявлението в РОП: 10 от 05/01/2012 дд/мм/гггг <input type="checkbox"/> Други предишни публикации (когато е приложимо)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки) Срок за получаване на документация за участие Дата: 28/05/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00	
Платими документи Ако да, цена (в цифри): _____ Валута: Условия и начин за плащане:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие Дата: 04/06/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00	
IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SV Друг: Български	
IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура) До дата: _____ дд/мм/гггг или в месеци: _____ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)	
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите Дата: 05/06/2012 дд/мм/гггг Час: 10:00 Място (когато е приложимо): Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.	

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:		
VI.2) Поръчката е свързана с проект н/илн програма, финансирани от фондове на ЕС Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Ако да, посочете проекта/програмата:		
VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)		
Към IV.1.) Видът на процедурата е определен от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, гр. София с Решение I.21. от Протокол № 8 -2012/10.02.2012 г. и Решение II.10.1. от Протокол № 19-2012/03.04.2012 г.		
VI.4) Процедури по обжалване		
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
Телефон 02 9884070		
Електронна поща срсadmin@срс.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
Телефон		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)		
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП.		

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"		
Адрес гр. Козлодуй 3321		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
		Телефон 0973 73230
Електронна поща kkkamenova@npp.bg		Факс 0973 76007
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 02/05/2012 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 1 Наименование: Първа група - ПС ЕП-1

1) Кратко описание Първа група - повдигателни съоръжения ЕП-1		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	50750000	
3) Количество или обем Обемът на дейностите е описан в Техническото задание Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): _____ Валута: или от: _____ до _____ Валута:		
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
5) Допълнителна информация 1 специалист с IV-та за квалификационна група по ТБ по ПБР-НУ; 1 специалист с V-та за квалификационна група по ТБ по ПБЗР-ЕУ; 2-ма специалиста с по-ниска квалификационна група по по ТБ по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ.		

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция: 2 Наименование: Втора група - ПС ЕП-2

1) Кратко описание Втора група - повдигателни съоръжения ЕП-2		
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	50750000	

<p>3) Количество или обем Обемът на дейностите е описан в Техническото задание Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): _____ Валута: или от: _____ до _____ Валута:</p>
<p>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг</p>
<p>5) Допълнителна информация 2-ма специалиста с IV-та за квалификационна група по ТБ по ПБР-НУ; 2-ма специалиста с V-та за квалификационна група по ТБ по ПБЗР-ЕУ; 4-ма специалиста с по-ниска квалификационна група по по ТБ по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ; Специалист/и с квалификация за сервизна поддръжка на честотни управители на кранови механизми „ОМРОН“ – Япония, „Рокуел“ – САЩ и „Телемеханик“ – Франция.</p>

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Трета група - ПС ОСО

<p>1) Кратко описание Трета група – повдигателни съоръжения ОСО</p>						
<p>2) Код съгласно Общия терминоложичен речник (CPV)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Осн. код</th> <th>Доп. код (когато е приложимо)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Осн. предмет</td> <td>50750000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)	Осн. предмет	50750000	
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)				
Осн. предмет	50750000					
<p>3) Количество или обем Обемът на дейностите е описан в техническото задание Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): _____ Валута: или от: _____ до _____ Валута:</p>						
<p>4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начала дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг</p>						
<p>5) Допълнителна информация 1 специалист с IV-та за квалификационна група по ТБ по ПБР-НУ; 1 специалист с V-та за квалификационна група по ТБ по ПБЗР-ЕУ; 2-ма специалиста с по-ниска квалификационна група по по ТБ по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ] 1 специалист с квалификация за сервизна поддръжка на честотни управители на кранови механизми „Сименс“ – Германия.</p>						

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 3, 4, 5, 6 и ОСО

Система: Повдигателни
съоръжения

Подразделение: АЕЦ "Козлодуй"


УТВЪРЖДАВАМ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

02 12 2011 г.

/ АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": 
02.12.11 (Митко Янков)

ДИРЕКТОР
"ПРОИЗВОДСТВО": 
02.12.11 (Емилиан Едрев)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ М. 020 ТЗ. 238

за услуга

Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

Извършване сервизно обслужване на повдигателни съоръжения (ПС) и подкранови пътища, което включва:

1.1. Профилактични прегледи и обслужване.

1.1.1. Функционална Проверка съгласно Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

1.1.2. Проверка по чл. 94 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

1.1.3. Профилактично обслужване.

1.2. Ремонт на повдигателни съоръжения (ПС) с товароподемност до 10 тона включително, независимо от разрешената товароподемност, изразяващ се в отстраняване на дефекти. Дефектът е повреда, която причинява пълна или частична неработоспособност на съоръженията.

1.3. Участие в периодични прегледи съвместно с органите по технически надзор и отстраняване на констатираните забележки.

1.4. Доставка на необходимите резервни части и консумативи, необходими за изпълнение на услугата в случай, че Възложителят не може да ги предостави.

2. Обем на извършваната услуга

На сервизно обслужване подлежат (ПС), описани в Приложение №1 - Списък на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, за които е необходимо сервизно поддържане за периода от 2012 г. до 2015 г.

3. Видове дейности и изисквания при изпълнение на сервизното поддържане:

3.1. Профилактичен преглед на повдигателни съоръжения

3.1.1. Периодичност:

Съгласно срока, посочен в Приложение №1 - Списък на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, за които е необходимо сервизно поддържане за периода от 2012 г. до 2015 г.

3.1.2. Дейности по механичната част при профилактично обслужване:

3.1.2.1. Проверка състоянието на спирачките, подмяна на износените накладки и регулиране.

3.1.2.2. Проверка действието и регулиране на предпазните устройства, включвателите и ограничителите.

3.1.2.3. Проверка количеството на маслото в редуктора, гресиране на лагерите, доливане на масло.

3.1.2.4. Проверка на редукторната кутия за протичане на масло.

3.1.2.5. Проверка състоянието на откритите зъбни предавки, свързващите и фиксиращите съединения.

3.1.2.6. Проверка действието на всички механизми – шум, чукане, хлабини в превключателя.

3.1.2.7. Определяне на детайлите, необходими за следващия планов ремонт и съставяне на предварителна дефектна ведомост.

3.1.2.8. Почистване на агрегатите и възлите съгласно операциите при планов преглед.

3.1.2.9. При необходимост подмяна на износени възли и елементи на повдигателни съоръжения с товароподемност до 10 тона включително, независимо от разрешената товароподемност.

3.1.2.10. Преглед на предавката, съединителите и шлицевите съединения.

3.1.2.11. Проверка състоянието на лагерите, смазващите и хидравличните системи, промиване и подмяна на маслото в редукторната кутия.

3.1.2.12. Проверка и притягане на всички болтови съединения на механизмите, свързващите и фиксиращите детайли.

3.1.2.13. Пълн преглед и ремонт на елементите на всички ограждащи и предпазни средства на металоконструкцията на ПС.

3.1.2.14. Проверка, ремонт и регулиране на предпазните устройства, включватели и ограничители.

3.1.2.15. Оглед на релсовия път, притягане на разхлабени болтове на притискащите планки, джонтови връзки и опори на подкрановите пътища. Възстановяване на прекъснати заземителни връзки.

3.1.2.16. Възстановяване на липсващи или поставяне на нови табели, надписи, указателни знаци и предпазна маркировка на ПС. Обособяване и означаване с надписи на мястото на местостое на пултовете за управление на електротелферни мостови кранове и електротелфери.

3.1.3. Дейности по електрическата част при профилактичен преглед:

3.1.3.1. Проверка състоянието на контролерите.

3.1.3.2. Преглед на главния прекъсвач.

3.1.3.3. Ревизия на контакторите и апаратурата в ел. таблото.

3.1.3.4. Проверка на осветлението и сигнализацията.

3.1.3.5. Проверка и регулиране на крайните изключватели.

3.1.3.6. Проверка на разклонителните кутии.

3.1.3.7. Ревизия на главното захранващо ел. табло на ПС.

3.1.3.8. Ревизия на захранващото (местно) ел. табло.

3.1.3.9. Преглед на таблата с пусковите съпротивления в роторната верига на електродвигателите.

3.1.3.10. Ревизия на състоянието на "тролея" и токоотнемащите глави. Почистване на тролейните шини. Регулиране.

3.1.3.11. При необходимост подмяна на силови и оперативни кабели на ПС с товароподемност до 10 т. включително, независимо от разрешената товароподемност.

3.1.3.12. Ремонт и регулиране на контролерите. Ревизия на пултовете за управление на ПС от пода.

3.1.3.13. Ревизия на четки, ремонт на четкодържателя и зачистване на колекторните пластини.

3.1.3.14. Ревизия и подмяна на спирачните бобини. Проверка и подмяна при необходимост на изолаторите по "тролея"

3.1.3.15. Проверка и подмяна на главното токозахранване.

3.1.3.16. Настройки в електрическите схеми на ПС с честотно регулиране.

3.2. Техническа поддръжка – отстраняване на дефекти.

Отстраняване на дефектите, съгласно разпореждане на отговорното лице, отразено в дневника за дефекти.

3.3. Ремонт на основни възли и елементи.

За ремонт на основни възли и елементи / въже, кабел и т.н. / на ПС с товароподемност над 10 т. се съставя двустранен констативен протокол за необходимите ремонтни дейности, резервни възли и елементи.

3.4. Периодични прегледи от органите по технически надзор, съгласно график на Възложителя.

3.4.1. Изпълнителят осигурява персонал при провеждане на ежегодните периодични прегледи и изпитвания от органите по технически надзор.

3.4.2. Изпълнителят осигурява персонал за товаро-разтоварните дейности извършвани по време на изпитванията.

3.4.3. Възложителят осигурява кранисти, тежести и необходимите товарозахващащи приспособления за изпитванията.

3.5. Доставка и влягане на необходими резервни части.

3.5.1. Изпълнителят предоставя списък с единични цени на бързо износващи се резервни части и консумативи необходими за извършване на сервизното обслужване съгласно "Списък на бързо износващи се резервни части и консумативи" - Приложение №2.

3.5.2. При необходимост от влягане на резервни части и консумативи, които не са включени в списъка по предходната точка и невъзможност бъдат предоставени от Възложителя, Изпълнителят ги доставя в срок до 20 дни.

4. Организация на работата

4.1. План за изпълнение на услугата

4.1.1. Срок за изпълнение на дейността – 36 (тридесет и шест) месеца.

4.1.2. Съоръженията са разделени в 3 групи, което дава възможност за по добра оперативност при извършване на сервиза по месторазположение на ПС от различни Изпълнители.

4.1.3. В срок от 30 (тридесет) дни след подписване на договора, специалисти на Изпълнителя, съвместно с отговорниците за съответните звена извършват оглед и подписват Приемо-предавателен протокол за състоянието на всяка една позиция от Списъка на повдигателните съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, подлежащи на сервизно поддържане.

4.1.4. Когато по време на техническото обслужване се установи дефект, изискващ подмяна на елементи и възли или необходимост от извършване на дейности по възстановяване работоспособността на ПС, които не са включени в т.3.1.2 и т.3.1.3, се изготвя Констативен протокол.

4.1.5. Когато настъпят промени в числеността на машините /бракувани/, месечната абонаментна такса се коригира.

4.2. Отговорни лица за извършване на услугата

4.2.1. Контрол на изпълнение и приемане на дейностите за отделните звена, експлоатиращи оборудването, извършват съответните отговорни лица за безопасната експлоатация на ПС.

4.3. Условия за изпълнение на услугата

4.3.1. Условия и дейности, които се изпълняват от Възложителя.

4.3.1.1. Осигурява достъп на специалистите на Изпълнителя, материали, резервни части и техника до обекта за работа съгласно *ДБК КП ИН 028 Инструкция по качество Работа на външни организации при сключен договор.*

4.3.1.2. Осигурява подходящи условия на труд на специалистите на Изпълнителя и работно място за извършване на ремонтни дейности от Изпълнителя.

4.3.1.3. Осигурява инструктаж на персонала на Изпълнителя в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която ще се извършва, според изискванията за работа в АЕЦ "Козлодуй".

4.3.1.4. Осигурява допускане на Изпълнителя до работа при спазване изискванията на нарядната система. Отговорните специалисти на АЕЦ "Козлодуй" осигуряват

своевременно оформяне на наряда или нареждане за работа на специалистите на Изпълнителя.

4.3.1.5. Специалистите на АЕЦ "Козлодуй" осигуряват на Изпълнителя техническата документация, доставена с ПС и друга необходима за работата налична документация.

4.3.1.6. Осигурява необходимите условия за ремонт на съоръженията.

4.3.1.7. Възложителят осигурява консумативи (масла, греси, почистващи препарати и др.) и резервни части, при складова наличност, необходими за функционирането на ПС.

4.3.1.8. При поява на дефект отговорните лица на Възложителя уведомяват писмено /факс/ или по телефон отговорното лице на Изпълнителя за възникнал дефект и съвместно изготвят Констативен протокол.

В него се отразява състоянието на дефектиралото съоръжение; необходимите действия за възстановяване на работоспособността, срока, както забележки и препоръки към отстраняването на дефекта.

4.3.1.9. При необходимост осигурява помещение за съхранение на резервни части и за извършване на ремонтните дейности.

4.3.1.10. Утвърждава протоколите за извършените дейности и вложените резервни части, доставени от Изпълнителя.

4.3.1.11. Да спазват инструкциите за безопасна работа с ПС.

4.3.2. Условия и дейности, които са задължение на Изпълнителя:

4.3.2.1. Изпълнителят е длъжен да спазва действащите в АЕЦ "Козлодуй" нормативни документи и правилници по отношение на безопасността, пропускателният режим и специфичните условия на работа при непрекъснат или спрял производствен режим.

4.3.2.2. Дейностите по сервизното обслужване да се извършват задължително при Възложителя.

4.3.2.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява предоставените от Възложителя графици за извършване на профилактични, периодични прегледи и други.

4.3.2.4. Да предостави заповед за Отговорно лице за приемане, водене и системен отчет на ПС и извършваните дейности.

4.3.2.5. Да предостави утвърден Списък на лицата, обучени за извършване на дейности по ПС.

4.3.2.6. Носи отговорност за квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по безопасност на труда.

4.3.2.7. Изпълнителят осигурява свои транспорт, технически средства (инструменти, приспособления и материали) и екипировка за извършване на сервизното обслужване.

4.3.2.8. При изпълнение на сервизната дейност да се спазват инструкциите за ремонт и/или ремонтни карти за ПС, с които разполагат, както Възложителя, така и Изпълнителя.

4.3.2.9. Дейностите по сервизно обслужване, с изключение на домашното дежурство, да се извършват в рамките на дневната смяна за персонала на АЕЦ "Козлодуй" от 8⁰⁰ - 16⁰⁰ часа.

4.3.2.10. Изпълнителят гарантира, че влаганите консумативи и резервни части са оригинални и притежават Декларация за съответствие.

4.3.2.11. Изпълнителят и АЕЦ "Козлодуй" сключват споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

4.3.2.12. Изпълнителят носи отговорност за спазване на сроковете за изпълнение на профилактичните прегледи в съответствие с графици.

4.3.2.13. Изпълнителят се информира за регистрираните дефекти в дневниците за дефекти чрез обходи и от упълномощени лица от АЕЦ "Козлодуй". Упълномощени лица от АЕЦ "Козлодуй" уведомяват писмено /факс/ и/или по телефон представител на Изпълнителя за възникнал дефект.

4.3.2.14. Отстраняването на дефектите да се извършва в срока, предписан от упълномощеното техническо лице в дневника за дефекти.

4.3.2.15. Да организира отстраняването на регистрираните дефекти своевременно след уведомяване.

4.3.2.16. Изпълнителят анализира дефектите и предлага мерки за предотвратяване на многократно им проявяване.

4.3.2.17. Отлагане на отстраняването на дефекти във времето става само с разрешение на ръководството на подразделението собственик на повдигателното съоръжение (Главен енергетик/ Главен механик/ Началник цех). При невъзможност да се спази срока по причини, независещи от Изпълнителя, същият уведомява писмено Възложителя.

4.3.2.18. Задължава се да уведомява Възложителя за дефектите, възникнали при извършване на дейностите по сервизното обслужване.

4.3.2.19. Изпълнителят да осигурява дежурен екип, на площадката на ПС, за отстраняване на дефекти за периодите на планови годишни ремонти на блоковете или основни ремонти по съоръженията, които се извършват с помощта на ПС, в извън работно време при писмено искане от Възложителя.

4.3.2.20. Изпълнителят да осигурява дежурен екип, на площадката на ПС, при изпълнение на специфични товаро-разтоварни операции при писмено искане от Възложителя.

4.3.2.21. За всяко ремонтирано ПС да се попълва съответната Ремонтна карта, с посочени основни дефекти, вложени резервни части и елементи, вложени консумативи и да се изготвя акт за извършена работа.

4.3.2.22. След извършване на ремонтни операции да се възстановява маркировката на ПС в съответствие със станционните изисквания.

4.3.2.23. В случай, че ПС, независимо от предприетите мерки не може да бъде ремонтирано, се съставя констативен протокол. Констативният протокол се утвърждава от Главен инженер / Н-к цех / Р-л Направление "Р".

4.3.2.24. Периодичните прегледи се извършват от органите по технически надзор. При констатиране на забележки, Изпълнителят ги отстранява с приоритет.

4.3.2.25. При необходимост от спешно отстраняване на няколко дефекта и/ или ремонт на ПС, Изпълнителят извършва ремонта по приоритети, определени от Възложителя.

4.3.2.26. Изпълнителят да доставя необходимите резервни части, необходими за функционирането на ПС. Доставка да се извършва по предварително съгласувана с Възложителя Техническа спецификация.

4.3.2.27. Ако се установи че дефектът не може да бъде отстранен без подмяна на дефектиралите части и Възложителят не може да ги предостави, Изпълнителят доставя нови резервни части в срок до 20 дни. Върху доставените и вложени резервни части се установява нов гаранционен срок в рамките на 12 месеца от датата на подписване на протокола за влягането им.

4.3.2.28. Ако в рамките на гаранционния срок се наложи подмяна в едно и също ПСповдигателно съоръжение на една и съща резервна част няколко пъти, то Възложителя заплаща стойността и само веднъж, а във всички останали случаи разходите са за сметка на Изпълнителя.

4.3.2.29. Извършваните дейности по сервизното поддържане се документират в съответните отчетни документи.

4.3.2.30. При неправилна експлоатация на съоръженията обект на услугата, довела до материални щети, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, с цел за търсене на отговорност от причинителя на щетите.

4.3.2.31. Всички дейности извършвани на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да са съгласно изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" ДБК.КД.ИН.028

4.4. Критерии за приемане на работата

4.4.1. Профилактиката, техническото поддържане и ремонта се извършват съгласно нормативните документи за ПС и специфичните изисквания на Възложителя.

4.4.2. След извършените дейности от Изпълнителя ПС се предават на Възложителя в експлоатационна готовност.

4.4.3. Дейностите по техническото поддържане, ремонта и профилактиката на ПС се извършват при спазване на договорените с Възложителя график за профилактика и срокове за ремонт и поддръжка (реагиране при уведомяване, отстраняване на дефекти, ремонт и влагане на резервни части).

4.4.4. На доставените резервни части преди влагането им да бъде проведен Входящ контрол, съгласно *"Инструкция по качество. Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.*

4.4.5. Върху резервните части се извършва входящ контрол, отчитащ съответствието на техническите характеристики, количество, вид, стандарт и необходимите сертификати за произход и съответствие на резервните части. Входящият контрол се изпълнява от Възложителя в присъствието на упълномощен представител на Изпълнителя.

4.4.6. Приемането на работата става от отговорното лице за безопасната експлоатация на ПС към структурното звено с подписването на акт за извършена работа.

4.4.7. Отчитането на дейността по договора за месеца става до 10 число на месеца следващ отчетния, съгласно двустранно подписан протокол по образец, предоставен от Възложителя. Изготвянето на двустранните протоколи се извършва от отговорните технически лица по договора за сервизното поддържане на ПС от страна на Възложителя. е задължение на Изпълнителя. Приемането на работа става в месеца на извършване на работата.

5. Документация

5.1. Документи представени от Изпълнителя:

5.1.1. След извършването на всеки технически преглед и ремонт, Изпълнителят подготвя съответните отчетни документи.

5.1.2. Други документи:

- Програма за качество за изпълнение на дейностите;
- План за изпълнение на дейността;
- Техническа спецификация, при необходимост от доставка на резервни части.

5.2. Документи представени от Възложителя:

5.2.1. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата и налична заводска (на производителя) документация на оборудването (ръководства, чертежи, схеми и др.), както и всички вътрешни инструкции и документи, свързани с изпълнение на сервизната дейност.

Възложителят предоставя своевременно графици за профилактични прегледи, планови ремонти и периодични прегледи.

5.3. Отчетни документи

5.3.1. Ежемесечното отчитане на сервизната дейност ще става с приложени двустранно подписани протоколи, съгласувани с отговорното лице/а на Възложителя за всяко звено експлоатиращо оборудване по Договора.

5.3.2. Когато в рамките на отчетения месец е извършен ремонт, се прилагат и документите, отчитащи вложените материали.

5.3.3. Периодичните прегледи се отчитат с попълване на ремонтна карта или Акт за извършена работа и запис в съответния дневник на ПС.

5.3.4. Ремонтът се отчита с попълване на ремонтна карта, или акт за извършена работа и запис в съответния дневник на ПС.

5.3.5. Отстраняването на дефекти се документира в съответния дневник за дефекти и запис в съответния дневник на ПС.

5.3.6. Дефекти, които изискват ремонт на ПС и не могат да бъдат отстранени в указания срок се оформят в констативни протоколи.

5.3.7. Други документи:

- отчет за изпълнение на дейността;
- двустранен протокол;
- документи, потвърждаващи качеството на вложените резервни части, доставени от Възложителя.

5.4. Ред на влизане в сила на документите

5.4.1. Всички документи се проверяват и съгласуват с Възложителя.

5.4.2. За ПС на различните подразделения на АЕЦ "Козлодуй", отчетните документи се проверяват, съгласуват и утвърждават в подразделенията, където е извършена сервизната дейност от съответното отговорно лице.

6. Осигуряване на качеството

6.1. Специфични изисквания

6.1.1. Сервизното поддържане, предмет на настоящата поръчка, да бъде осъществено с качество, гарантиращо надеждна, сигурна и безопасна експлоатация.

6.1.2. Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) за обема дейности по настоящето Техническо Задание.

ПОК служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. ПОК да бъде изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството при поддържане на повдигателни съоръжения.

ПОК подлежи на преглед и одобряване от страна на АЕЦ "Козлодуй" след сключване на договора в срок от един месец.

6.1.3. Документите, изготвени от Изпълнителя за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание (ПОК, и/ или други) се съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях по реда на контрол на документацията в АЕЦ "Козлодуй" и на Изпълнителя.

6.1.4. Изпълнителят, както и подизпълнителя(ите) са длъжни да спазват националното законодателство и наредбите за съществените изисквания и да представят документацията, изисквана от тях.

6.1.5. В случай, когато Изпълнителят се налага да ремонтира или използва продукт или услуга, която не е част от изискванията на настоящето техническо задание или когато има отклонения от утвърдените от АЕЦ "Козлодуй" документи на Изпълнителя, последният трябва да докладва несъответствието на Възложителя за получаване на разрешение за използване на не съответстващ продукт или за одобряване на коригиращите мерки.

6.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

6.2.1. Изпълнителят носи отговорност за квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по техническа безопасност по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ.

6.2.2. Документите за квалификация на персонала на Изпълнителя да бъдат представени в предложението за участие в търга за обществена поръчка.

6.3. Изисквания за опит на Изпълнителя

6.3.1. Да са вписани в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП и да има право да изпълняват дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на повдигателни съоръжения.

6.3.2. Да притежава опит в сервизното поддържане на ПС, който да удостовери с представяне на референции като част от предложението за участие в търга за обществена поръчка.

6.3.3. Да притежава квалифициран инженерно-технически персонал и монтьори за изпълнение на дейностите по електрическата и механична част на ПС съгласно Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3 и чл. 94 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на ПС. Документите удостоверяващи квалификацията на персонала да бъдат представени като част от предложението за участие в търга за обществена поръчка.

7. Контрол от страна на АЕЦ "Козлодуй"

7.1. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Кандидатите трябва писмено да декларират съгласието си с посоченото условие и да гарантират осигуряване на достъп на персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от Сервиза и техни подизпълнители.

7.2. Контрол на работата се изпълнява от длъжностни лица на Възложителя съгласно установения вътрешния ред на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

7.3. В подходящ момент преди започване на работата, Възложителят ще информира Изпълнителя за определените длъжностни лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и техните отговорности във връзка с изпълнение на договора.

7.4. При необходимост, АЕЦ "Козлодуй" може да проведе одити на системата по качество на Изпълнителя (одит от втора страна), включително в организацията на Подизпълнителя (ите)

8. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния

изпълнител

8.1. Всички изисквания, поставени по-горе в настоящото Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички подизпълнители на основния изпълнител по договора;

8.2. Изпълнителят трябва да гарантира, че изискванията на това Техническо задание ще бъдат спуснати в подходяща и достатъчна степен към Подизпълнителите, при необходимост от използване на такива.

8.3. Изпълнителят трябва да гарантира, че е осигурен необходимият контрол на работата на Подизпълнителите, включително за дейностите, свързани с осигуряване на качеството и контрол на качеството.

8.4 Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на Подизпълнителите. При използване на Подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството (супервайзор) от страна на Основния изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, за които е необходимо сервизно поддържане за периода от 2012 г. до 2015 г. - Приложение №1.

2. Списък на бързо износващи се резервни части и консумативи - Приложение №2.

Р-л У-ние "ОДО"


/ Ал. Виденов /

Списък на подлежатели съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуб" ЕАД, за които е необходимо сервизно поддръжане за периода от 2012 г. до 2015 г.

№	Товарно наименование	Ед. захранване	Отвор Lk m	Дължина подкранов път, монорелса m	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци
I група - подлежатели съоръжения ЕП							
1	Кран мостов двутредов електрически	Тролей	35,5	264 общ за двата крана	МЗШ и IV блок	6	1
2	Кран мостов двутредов електрически	Тролей	35,5	264 общ за двата крана	МЗШ и IV блок	6	1
3	Кран мостов двутредов електрически	Кабел	12,5	78	ЦПС-2	12	1
4	Кран полукозлови електротелферен	Кабел	3	78	ЦПС-2	12	1
5	Електротелфер	Кабел		48	ЦПС-2	12	0
6	Кран мостов електротелферен	Кабел	5	68	III бл., к14,70	12	1
7	Кран мостов електротелферен	Кабел	8	10	ДСАПШ-3	12	1
8	Електротелфер	Кабел	10	24	Р-ца ТГ-8	12	0
9	Кран мостов електротелферен	Кабел	5	54	IV бл., к14,70	12	1
10	Кран мостов електротелферен	Кабел	8	18	Струг ТГ-8	12	1
11	Кран мостов електротелферен	Кабел	8	10	ДСАПШ-4	12	1
12	Кран колонен стационарен електрически	Кабел	-	R=4,22	Склад външен ТГ-8	12	1
13	Електротелфер	Кабел	-	12	Помп.отделение - НЯ	12	0
14	Лебедка ръчна	Кабел	-	18	Помп.отделение ХВО	12	0
15	Кран мостов електротелферен	Кабел	9	17	Машинна зала КО	12	1
16	Кран мостов ръчен	-	8,5	5,5	АКС-1	12	1
17	Макара ръчна	-	-	9	АКС-1	12	0
18	Кран мостов електротелферен	Тролей	10,5	24	Машинна зала КС-2	12	1
19	Лебедка ръчна	-	-	9	Машинна зала АКС-2	12	0
20	Кран мостов електротелферен	Кабел	5	10	ДСАПШ-3	12	1
21	Кран мостов електротелферен	Кабел	5	10	ДСАПШ-3	12	1
22	Кран мостов електротелферен	Кабел	5	10	ДСАПШ-4	12	1
23	Кран мостов електротелферен	Кабел	5	10	ДСАПШ-4	12	1
24	Кран мостов ръчен	-	8	18	I-ва кл. ДГС-2	12	1
25	Кран мостов ръчен	-	8	18	II-ра кл. ДГС-2	12	1
26	Кран мостов ръчен	-	8	18	III-та кл. ДГС-2	12	1
27	Кран мостов ръчен	-	8	18	IV-та кл. ДГС-2	12	1
28	Кран мостов ръчен	-	8	18	V-та кл. ДГС-2	12	1
29	Кран мостов ръчен	-	8	18	VI-та кл. ДГС-2	12	1
30	Кран козлови електротелферен	Кабел	13	28	ППС-2	12	1

№	Говарополемност 1	Ел. захираване	Отвор Lk ш	Дължина подкранов път, монорелса ш	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци
31	5 (РТП-3,2)	Кабел	7	10	ЦПС(ОСК)	12	1
32	12,5 (РТП-5)	Кабел	12	60	Механично хале - ОСК	12	1
33	5	Кабел	9	60	Механично хале - ОСК	12	1
34	5	Кабел	8	36	Заваръчно	12	1

II група - повдигателни съоръжения ЕП 2

1	Кран мостов двугредов електрически*	Общ тролей	42	120	МЗ, 5 бл., к. 30 изток	12	1
2	Кран мостов двугредов електрически*	Общ тролей	42	120	МЗ, 5 бл., к. 30 запад	12	1
3	Кран мостов двугредов електрически	Общ тролей	16	100	МЗ, 5 бл., к. 9,60 изт.	12	1
4	Кран мостов двугредов електрически	Общ тролей	16	100	МЗ, 5 бл., к. 9,60 зап.	12	1
5	Кран мостов двугредов електрически*	Тролей	40	100	МЗ, 5 бл., к. 23	12	1
6	Кран мостов двугредов електрически	Общ тролей	16	80	ЦПС-3, север	12	1
7	Кран мостов двугредов електрически	Общ тролей	16	80	ЦПС-3, юг	12	1
8	Кран телферен козлови	Кабел	6	80	ЦПС-3	12	1
9	Електротелфер	Кабел	-	4	ЦПС-3, к. - 6	12	0
10	Електротелфер	Кабел	-	4	ЦПС-3, к. - 6	12	0
11	Електротелфер	Кабел	-	4	ЦПС-3, к. - 6	12	0
12	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	80	МЗ, 5 бл., к. 42 изт.	12	1
13	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	80	МЗ, 5 бл., к. 42 зап.	12	1
14	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	60	МЗ, 5 бл., к. 21	12	1
15	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	40	МЗ, 5 бл., к. 38, БРУ-К	12	1
16	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	6	60	АО 5 бл. пом. 5А820	12	1
17	Електротелфер	Кабел	-	6	пом. 5А820, II стълб	12	0
18	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 5А016	12	0
19	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 5А038/1	12	0
20	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 5А038/2	12	0
21	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 5А038/3	12	0
22	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	МЗ, к. 0, над "СТ" пом.	12	1
23	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	МЗ, к. 0, над "УС" пом.	12	1
24	Електротелфер	Кабел	-	12	МЗ, к. 0, над "SS" пом.	12	0
25	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SC" пом.	12	0
26	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SC" дв.	12	0
27	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SU" пом.	12	0
28	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SU" дв.	12	0
29	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "VB" дв.	12	0
30	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "VB" пом.	12	0
31	Електротелфер	Кабел	-	10	МЗ, над 5QD02	12	0

№	Товароположение	Ел. захравване	Отвор Lk m	Дължина подкранов път, монорелса m	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци
32	Електротелфер	Кабел	-	16	МЗ, му QD02 и QD01	12	0
33	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, над 5QD01	12	0
34	Електротелфер	Кабел	-	12	МЗ, над 5REH 2ID01	12	0
35	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ911/1	12	1
36	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ911/2	12	1
37	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ815/1	12	1
38	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ815/2	12	1
39	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	16	ДГС I с-ма, 5 бл.	12	1
40	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	16	ДГС II с-ма, 5 бл.	12	1
41	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	16	ДГС III с-ма, 5 бл.	12	1
42	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	25	ДГС I с-ма, 5 бл.	12	1
43	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	25	ДГС II с-ма, 5 бл.	12	1
44	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	25	ДГС III с-ма, 5 бл.	12	1
45	Електротелфер стационарен	Кабел	-	-	ДГС I с-ма, 5 бл.	12	0
46	Електротелфер стационарен	Кабел	-	-	ДГС II с-ма, 5 бл.	12	0
47	Електротелфер стационарен	Кабел	-	-	ДГС III с-ма, 5 бл.	12	0
48	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	ТЛОМ - 1, 5 бл.	12	1
49	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	ТЛОМ - 2, 5 бл.	12	1
50	Кран козлови електротелферен стационарен	Кабел	-	10	Купол к. 45, 5 бл.	12	1
51	Кран козлови електротелферен специален	Кабел	6	120	Купол к. 60, 5 бл.	12	1
52	Кран козлови електротелферен	Кабел	6	120	Купол к. 60, 5 бл.	12	1
53	Кран мостов двугредов електрически*	Тролей	42	120	МЗ, 6 бл., к. 30	12	1
54	Кран мостов двугредов електрически	Тролей	16	100	МЗ, 6 бл., к. 9,60	12	1
55	Кран мостов двугредов електрически*	Общ тролей	40	100	МЗ, 6 бл., к. 23 изток	12	1
56	Кран мостов двугредов електрически*	Общ тролей	40	100	МЗ, 6 бл., к. 23 запад	12	1
57	Кран мостов двугредов електрически	Общ тролей	16	80	ЦПС-4, север	12	1
58	Кран мостов двугредов електрически	Общ тролей	16	80	ЦПС-4, юг	12	1
59	Кран телферен козлови	Кабел	6	80	ЦПС-4	12	1
60	Електротелфер	Кабел	-	4	ЦПС-4, к. - 6	12	0
61	Електротелфер	Кабел	-	4	ЦПС-4, к. - 6	12	0
62	Електротелфер	Кабел	-	4	ЦПС-4, к. - 6	12	0
63	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	80	МЗ, 6 бл., к. 42 изт.	12	1
64	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	80	МЗ, 6 бл., к. 42 зап.	12	1
65	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	60	МЗ, 6 бл., к. 21	12	1
66	Електротелфер	Кабел	-	36	МЗ, 6 бл., к. 21	12	0
67	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	40	МЗ, 6 бл., к. 38, БРУ-Ж	12	1
68	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	6	60	АО 6 бл. пом. 6A820	12	1

№	Товароположение	Ел. захранване	Отвор	Дължина полкрайов кабел, монорепелс ш	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци
69	Електротелфер	Кабел	-	6	пом. 6A820, II стълб.	12	0
70	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 6A016	12	0
71	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 6A038/1	12	0
72	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 6A038/2	12	0
73	Електротелфер	Кабел	-	8	пом. 6A038/3	12	0
74	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	МЗ, к. 0, над "СТ" пом.	12	1
75	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	МЗ, к. 0, над "УС" пом.	12	1
76	Електротелфер	Кабел	-	12	МЗ, к. 0, над "SS" пом.	12	0
77	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SC" пом.	12	0
78	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SC" дв.	12	0
79	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SU" пом.	12	0
80	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "SU" дв.	12	0
81	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "УВ" дв.	12	0
82	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, к. 0, над "УВ" пом.	12	0
83	Електротелфер	Кабел	-	10	МЗ, над 6QD02	12	0
84	Електротелфер	Кабел	-	16	МЗ, му QD02 и QD01	12	0
85	Електротелфер	Кабел	-	8	МЗ, над 6QD01	12	0
86	Електротелфер	Кабел	-	12	МЗ, над 6 RE1, 2ID01	12	0
87	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ911/1	12	1
88	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ911/2	12	1
89	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ815/1	12	1
90	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	40	АО, пом. АВ815/2	12	1
91	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	16	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	1
92	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	16	ДГС II с-ма, 6 бл.	12	1
93	Кран мостов електротелферен висящ*	Кабел	8	16	ДГС III с-ма, 6 бл.	12	1
94	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	25	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	1
95	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	25	ДГС II с-ма, 6 бл.	12	1
96	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	25	ДГС III с-ма, 6 бл.	12	1
97	Електротелфер стационарен	Кабел	-	-	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	0
98	Електротелфер стационарен	Кабел	-	-	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	0
99	Електротелфер стационарен	Кабел	-	-	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	0
100	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	ТПОМ - 1, 6 бл.	12	1
101	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	4	12	ТПОМ - 2, 6 бл.	12	1
102	Електротелфер	Кабел	-	12	РЩ-2	12	0
103	Кран мостов електротелферен висящ	Кабел	8	6	Склад двигатели	12	1
104	Кран козлови електротелферен стационарен	Кабел	-	10	Кулол к. 45, 6 бл.	12	1

№	Товарооде мност	Ел. захранване	Отвор Lk m	Дължина подкранов лът, монорелса m	Местоположение	Периодачен пеглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци
105	8/3,2	Кабел	6	120	Купол к.60, б.бл.	12	1
106	5/3,2	Кабел	6	120	Купол к.60, б.бл.	12	1
107	0,5	Кабел	-	20	Раб-да кондиционери	12	0
108	5	Кабел	16	54	ОСК, С-р"РМ", раб-да	12	1
109	3,2	Кабел	8	18	ОСК, С-р"РМ", разкро.	12	1
110	1	Кабел	8	18	ОСК, С-р"РМ", гилот.	12	1
111	10	Кабел	16	30	ЕРЦ-работилница	12	1
112	5	Кабел	16	12	ЕРЦ-лаково	12	1
113	1	Кабел	-	-	ЕРЦ-лаково	12	1
114	1	Кабел	-	-	ЕРЦ-работилница	12	1
115	0,5	Кабел	-	-	ЕРЦ-ЕИЛ	12	1
116	1	Кабел	-	12	ЕРЦ-бобинажно	12	0
117	1	Кабел	16	12	С-р"СР", тентек раб-да	12	1
118	5	Кабел	12	18	ОСК, компресорно	12	1
119	5	Кабел	8	12	ОСК, АКС I - юг	12	1
120	5	Кабел	8	12	ОСК, АКС II	12	1
121	5	Кабел	8	12	ОСК, АКС III - север	12	1
122	2	Кабел	-	16	ОСК, С-р"РМ",	12	0
123	2	Кабел	-	16	Пом: 107/2, заварочно	12	0
124	5/2	Кабел	10,5	11	Гр. Двигатели, пом.111	12	1
125	1	Кабел	7	9	Гр. Двигатели, пом.112	12	1
126	0,5	Кабел	7	9	Гр. Двигатели, пом.114	12	1
127	1	Кабел	-	-	Гр. Двигатели, пом.110	12	1
128	5	Кабел	12	60	ХВО, ФО изток	12	1
129	5	Кабел	12	60	ХВО, ФО запад-север	12	1
130	1	Кабел	12	60	ХВО, ФО запад-юг	12	1
131	1	Кабел	-	24	ХВО, ФО помпено	12	0
132	1	Кабел	-	12	ХВО, неутрализ. ями	12	0
133	1	Кабел	-	12	ХВО, пом. ЗК	12	0
134	0,5	Кабел	-	12	ХВО, дозиметр. конт-л	12	0
135	1	Кабел	-	12	ХВО, канализац. п. с	12	0
136	1	Кабел	-	12	ИЛК-юг	12	0
137	1	-	-	3	ИЛК- пълначна станция	12	0
138	0,250	Кабел	-	8	Страда "Комплексон"	12	0
139	3,2	Кабел	16	50	ОСК, Склад 201	12	1

№	Товарооде мност	Ел. захранване	Отвор Lk m	Дължина подкранов път, монорелса m	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месечи	Функционал на Проверка на месеци
1	250/32/5	Тролей	14,5	80	Пристанище-склад № 001	6	1
2	32/8	Кабел	25	300	Пристанище-склад № 001	6	1
3	32/8	Кабел	25	300	Бюро оборудване-склад № 002	6	1
4	20/5	Тролей	16	120	Бюро оборудване-склад № 002	6	1
5	20/5	Тролей	16	120	Бюро оборудване-склад № 002	6	1
6	20/5	Тролей	16	120	База Враца-склад № 003	6	1
7	20/5	Тролей	16	120	База Враца-склад № 003	6	1
8	8	Тролей	16	120	База Враца-склад № 003	6	1
9	8	Кабел	16	120	База Враца-склад № 003	6	1
10	0.5	Кабел	h=6	36	ЕП-1-склад № 101	6	0
11	0.5	Кабел	h=6	36	ЕП-1-склад № 101	6	0
12	0.5	Кабел	h=6	36	ЕП-1-склад № 101	6	0
13	5	Кабел	9	6	ЕП-1-склад № 101	12	1
14	5	Кабел	9	50	ЕП-1-склад № 101	12	1
15	32/8	Кабел	25	100	ЕП-1-склад № 102	6	1
16	12.5	Кабел	16	150	Склад № 104	6	1
17	20/5	Тролей	16	150	Склад № 104	6	1
18	3.2	Кабел	16	50	ЕП-2-склад № 202	12	1

III група - повдигателни съоръжения Общостанционни обекти

СС

ХОГ

1	Кран мостов двутредов електрически	160/32/8	Кабел	31	36	ХОГ, пом 202	6	1
2	Кран мостов двутредов електрически*	16	Кабел	28,5	72	ХОГ, пом 201,202	6	1
3	Кран мостов електротелферен	5	Кабел	5	12	ХОГ, пом 156	12	1
4	Кран мостов електротелферен	5	Кабел	5	14	ХОГ, пом 155	12	1
5	Кран мостов електротелферен	2	Кабел	5	18	ХОГ, пом 206	12	1
6	Електротелфер	2	Кабел	-	6	ХОГ, пом 202	12	0
7	Електротелфер	1	Кабел	-	6	ХОГ, пом 302	12	0
8	Електротелфер	1	Кабел	-	6	ХОГ, пом 303	12	0
9	Кран ръчен	3,2	-	5	18	ХОГ, пом 013	12	1
10	Кран мостов двутредов електрически*	145/16	тролейно	25,000	71,410	СХОГ	6	1

№	Товарноде- миност	Ел. захранване	Отвор Lk m	Дължина подкранов път, монорелса m	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месечи	Функционал на Проверка на месеци
11	5	Кабел	-	26,700	СХОГ	12	0

БПС

1	Кран мостов двугредов електрически	Тролей	7	120	БПС-2 и 3	12	1
2	Кран полукозлови електротелферен	Кабел	7,5	120	БПС-2 и 3	12	1
3	Кран козлови електротелферен	Кабел	2	100	БПС-2 и 3	12	1
4	Кран козлови трайферен електрически	Кабел	6	60	Водовземно съоръжение БПС-2 и 3	12	1
5	Кран козлови двугредов с количка и два електротелфера	Кабел	16	60	БПС-1	12	1
6	Кран мостов електротелферен	Кабел	6	50	БПС-1/изток	12	1
7	Кран мостов електротелферен	Кабел	6	50	БПС-1/запад	12	1
8	Кран мостов електротелферен	Тролей	7	120	БПС-2,3 и АПС	12	1
9	Кран мостов електротелферен	Кабел	7,5	6	ПС"Граней-5"	12	1
10	Кран мостов електротелферен	Кабел	7,5	15	Ремонтна работилница	12	1
11	Кран мостов ръчен електротелфер	Кабел	18	15	ДПС	12	1
12	Електротелфер	Кабел	24	24	БПС-2 I с-я кога 18,70	12	0
13	Електротелфер	Кабел	24	24	БПС-2 II с-я кога 18,70	12	0
14	Електротелфер	Кабел	24	24	БПС-3 III с-я кога 18,70	12	0
15	Електротелфер	Кабел	24	24	БПС-3 IV с-я кога 18,70	12	0
16	Електротелфер	Кабел	50	50	БПС-1 кога 18,70	12	0
17	Електротелфер	Кабел	4	4	БПС-1 АПВШ	12	0
18	Електротелфер	Кабел	6	6	АПС	12	0

ХТС

1	Електротелфер	Кабел	-	-	Мост-КТК1	12	0
2	Електротелфер	Кабел	-	-	НТК 1	12	0
3	Електротелфер	Кабел	-	-	НТК 1	12	0

ВЕЦ "Козлодуй" ЕАД

1	Кран мостов двугредов електрически	Кабел	12,3	23,45	Машинна зала	12	1
2	Електротелфер	Кабел	-	19,90	Кога 34,40	12	0
3	Електротелфер	Кабел	-	19,90	Кога 34,40	12	0

№	Товарополемност 1	Ел. захранване	Отвор Lk m	Дължина подкранов път, монорелса m	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци
Други							
1	Електротелфер	Кабел	-	7	Мех. работилница ОРУ	12	0
2	Електротелфер	Кабел	-	6	П УГЦ, раб. за обучение	12	0
3	Електротелфер	Кабел	-	-	ИЦ "Дик" хаце	12	0
4	Макара ръчна верижна	-	-	-	ИЦ "Дик" операторна-хранлище	12	0
5	Електротелфер	Кабел	-	12	Автостанция 1	12	0

* Повдигателни съоръжения с честотно управление.

Списък на бързо износващи се резервни части и консумативи

№	Наименование	Мерна единица	Цена в лева без ДДС
1	Кабел тип ШКПТ 3x4+2.5mm ²	1м.	
2	Кабел тип ШКПТ 3x6+4mm ²	1м.	
3	Кабел тип ШКПТ 3x10+6mm ²	1м.	
4	Кабел тип ШКПТ 3x16+10mm ²	1м.	
5	Кабел тип ШКПТ 3x25+16mm ²	1м.	
6	Кабел тип ШКПТ 4x6mm ²	1м.	
7	Кабел тип ШКПТ 4x10mm ²	1м.	
8	Кабел тип ШКПТ 4x16mm ²	1м.	
9	Кабел тип ШКПТ 4x25mm ²	1м.	
10	Кабел тип ШКПТ 7x1.5mm ²	1м.	
11	Кабел тип ШКПТ 7x2,5mm ²	1м.	
12	Кабел тип ШКПТ 12x1,5mm ²	1м.	
13	Кабел тип ШКПТ 14x1.5mm	1м.	
14	Кабел тип ШКПТ 19x1,5mm ²	1м.	
15	Кабел тип ШКПТ 19x1.5mm ²	1м.	
16	Кабел тип ШКПТ 24x1,5mm ²	1м.	
17	Контактор въздушен 100А, 220V	1бр.	
18	Контактор въздушен 100А, 380V80V	1бр.	
19	Контактор въздушен 63А, 42V	1бр.	
20	Контактор въздушен 63А, 220V	1бр.	
21	Контактор въздушен 63А,380V	1бр.	
22	Контактор въздушен 40А,42V	1бр.	
23	Контактор въздушен К6Е	1бр.	
24	Контактор въздушен К16Е	1бр.	
25	Контактор въздушен 10А, 42V	1бр.	
26	Изключвател КУ501	1бр.	
27	Изключвател КБ11	1бр.	
28	Бутониера 4 бутонна	1бр.	
29	Бутониера 6 бутонна	1бр.	
30	Бутониера 8 бутонна	1бр.	
31	Бутониера 10 бутонна	1бр.	
32	Главен ръчен прекъсвач 25А	1бр.	
33	Главен ръчен прекъсвач 40А	1бр.	
34	Главен ръчен прекъсвач 63А	1бр.	
35	Главен ръчен прекъсвач 80А	1бр.	
36	Главен ръчен прекъсвач 125А	1бр.	
37	Главен ръчен прекъсвач 175А	1бр.	

Списък на бързо износващи се резервни части и консумативи

38	Автоматичен прекъсвач А1-100А	1бр.	
39	Автоматичен прекъсвач А1-163А	1бр.	
40	Моторна защита 2,5 - 4А (4 - 6,3А)	1бр.	
41	Моторна защита 6,3 - 10 А	1бр.	
42	Моторна защита 9 - 14А (13 - 18А)	1бр.	
43	Моторна защита 17 - 23 А	1бр.	
44	Моторна защита 20 - 25А	1бр.	
45	Моторна защита 24 - 32А	1бр.	
46	Моторна защита 40 - 63 А	1бр.	
47	Моторна защита 56 - 80А	1бр.	
48	Бутон РВ 22-4	1бр.	
49	Контролер КС 61	1бр.	
50	Бобина ел.магнитна спирачка подъем 12,5t	1бр.	
51	Бобина ел.магнитна спирачка ход 12,5t	1бр.	
52	Реле контрол на фазите	1бр.	
53	Реле време(моторно)	1бр.	
54	Реле междинно 5НО	1бр.	
55	Реле междинно ЗНО +2НЗ	1бр.	
56	Реле за контрол на фазите	1бр.	
57	Реле за време	1бр.	
58	Палци за еластичен съединител (комплект)	1бр.	
59	Феродо за спирачни челости	1м ²	
60	Въжеводене к-т за 2т. телфер	1бр.	
61	Въжеводене к-т за 3.2т. телфер	1бр.	
62	Въжеводене к-т за 5т. телфер	1бр.	
63	Въжеводене к-т за 8т. телфер	1бр.	
64	Шайба спирачна ф197	1бр.	
65	Шайба спирачна ф248	1бр.	
66	Шайба спирачна ф298	1бр.	
67	Шайба спирачна ф337	1бр.	
68	Щуцер месингов галв.никелиран 23/20 Рg21	1бр.	
69	Щуцер месингов галв.никелиран 26/29 Рg21	1бр.	
70	Щуцер месингов галв.никелиран 16/19 Рg21	1бр.	
71	Металоръкав с PVC покритие ф20.5/24.5	1м.	
72	Металоръкав с PVC покритие ф26.5/31.5	1м.	
73	Металоръкав с PVC покритие ф15	1м.	
74	Масло EP90	1л.	
75	Грес	1кг.	
76	Масло хидравлично МХЛ32	1л.	

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с обект:

„Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи необходими за подписването му в законоустановения срок.

Списък на документите, съдържащи се в офертата:

I. Документи за подбор:

I.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

I.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

I.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

I.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

I.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, ал. 5, т. 1 от ЗОП;

I.6. Декларация за използване или не използване на подизпълнители при изпълнението на поръчката;

I.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка;

I.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор;

I.9. Информационен лист.

II. Предложение за изпълнение на поръчката:

II.1. Парафирани Приложения №№ 1 и 2 от техническото задание - **без цени**;

II.2. Интерпретация на техническото задание, включваща коментари по Техническото задание, основните въпроси, свързани с постигане целите на договора и рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора;

II.3. Концепция за изпълнение на дейностите, която включва:

а.) Списък, обем на предлаганите дейности и ниво на контрол при изпълнение на услугата;

б.) Подход за изпълнение на техническото задание;

в.) Инструментариум за реализация на техническото задание;

г.) Срок за изпълнение и календарен график.

II.4. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

III. Предлагана цена:

III.1. Ценова таблица (по приложения образец);

III.2. Попълнено Приложение № 2 от техническото задание.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ПРЕДЛАГНА ЦЕНА

за изпълнение на обществена поръчка с обект:

„Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй”

ЕАД”, обособена позиция №

№	Наименование на повдигателното съоръжение	Товаро-подемност t	Местоположение	Единична цена за 1 месец	Обща цена за 36 месеца
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					
Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС):					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Списък на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, за които е необходимо сервисно поддържане за периода от 2012 г. до 2015 г., Обособена позиция № 1

№	Товароподемност t	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци	Цена за 1 година, в лева без ДДС	Цена за 1 месец
1	2	4	5	6	7	8
I група - повдигателни съоръжения ЕП 1						
1	100/20/5	МЗШ и IV блок	6	1		
2	100/20/5	МЗШ и IV блок	6	1		
3	12.5(РТП-8)	ЦПС-2	12	1		
4	5	ЦПС-2	12	1		
5	2	ЦПС-2	12	0		
6	2	Ш бл., к14,70	12	1		
7	3.2	ДСАПШ-3	12	1		
8	5	Р-ца ТГ-8	12	0		
9	2	IV бл., к.14,70	12	1		
10	3.2	Струг ТГ-8	12	1		
11	3.2	ДСАПШ-4	12	1		
12	1	Склад външен ТГ-8	12	1		
13	0,5	Помп.отделение - НЯ	12	0		
14	2	Помп.отделение ХВО	12	0		
15	5	Машинна зала КО	12	1		
16	2	АКС-1	12	1		
17	1	АКС-1	12	0		
18	5	Машинна зала КС-2	12	1		
19	0,5	Машинна зала АКС-2	12	0		
20	5	ДСАПШ-3	12	1		
21	5	ДСАПШ-3	12	1		
22	5	ДСАПШ-4	12	1		
23	5	ДСАПШ-4	12	1		

24	Кран мостов рѣчен	8	I-ва кл. ДГС-2	12	1	
25	Кран мостов рѣчен	8	II-ра кл. ДГС-2	12	1	
26	Кран мостов рѣчен	8	III-га кл. ДГС-2	12	1	
27	Кран мостов рѣчен	8	IV-га кл. ДГС-2	12	1	
28	Кран мостов рѣчен	8	V-та кл. ДГС-2	12	1	
29	Кран мостов рѣчен	8	VI-та кл. ДГС-2	12	1	
30	Кран козлови електротелферен	5	ППС-2	12	1	
31	Кран мостов електротелферен	5(РП-3,2)	ППС(ОСК)	12	1	
32	Кран мостов двутредов електрически	12,5(РТП-5)	Механично хале - ОСК	12	1	
33	Кран мостов висящ електрически	5	Механично хале - ОСК	12	1	
34	Кран мостов електротелферен	5	Заваръчно	12	1	
Обща стойност:						

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Списък на повдигателни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" Е.А.Д., за които е необходимо сервисно поддържане за периода от 2012 г. до 2015 г., Обособена позиция № 2

№	2	Товароподемност t	4	5	6	7	8
№	2	Товароподемност t	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци	Цена за 1 година, в лева без ДДС	Цена за 1 месец
II група - повдигателни съоръжения ЕП 2							
1	Кран мостов двугредов електрически*	200/32/5	МЗ, 5 бл., к. 30 изток	12	1		
2	Кран мостов двугредов електрически*	125/20	МЗ, 5 бл., к. 30 запад	12	1		
3	Кран мостов двугредов електрически	20/5	МЗ, 5 бл., к. 9,60 изт.	12	1		
4	Кран мостов двугредов електрически	20/5	МЗ, 5 бл., к. 9,60 зап.	12	1		
5	Кран мостов двугредов електрически*	12,5	МЗ, 5 бл., к.23	12	1		
6	Кран мостов двугредов електрически	12,5	ЦПС-3, север	12	1		
7	Кран мостов двугредов електрически	12,5	ЦПС-3, юг	12	1		
8	Кран телферен козлови	5	ЦПС-3	12	1		
9	Електротелфер	2	ЦПС-3, к. - 6	12	0		
10	Електротелфер	2	ЦПС-3, к. - 6	12	0		
11	Електротелфер	2	ЦПС-3, к. - 6	12	0		
12	Кран мостов електротелферен висящ	10	МЗ, 5 бл., к. 42 изт.	12	1		
13	Кран мостов електротелферен висящ	10	МЗ, 5 бл., к. 42 зап.	12	1		
14	Кран мостов електротелферен висящ*	5	МЗ, 5 бл., к. 21	12	1		
15	Кран мостов електротелферен висящ	5	МЗ, 5 бл., к.38, БРУ-Ж	12	1		
16	Кран мостов електротелферен висящ*	3,2/2	АО 5 бл. пом. 5А820	12	1		
17	Електротелфер	5	пом. 5А820, II стълб.	12	0		
18	Електротелфер	5	пом. 5А016	12	0		
19	Електротелфер	5	пом. 5А038/1	12	0		
20	Електротелфер	5	пом. 5А038/2	12	0		
21	Електротелфер	5	пом. 5А038/3	12	0		
22	Кран мостов електротелферен висящ	3,2	МЗ, к. 0, над "ST" пом.	12	1		
23	Кран мостов електротелферен висящ	3,2	МЗ, к. 0, над "VC" пом.	12	1		
24	Електротелфер	2	МЗ, к. 0, над "SS" пом.	12	0		
25	Електротелфер	2	МЗ, к. 0, над "SC" пом.	12	0		
26	Електротелфер	3,2	МЗ, к. 0, над "SC" дв.	12	0		

27	Електротелфер	0,5	МЗ, к. 0, над "SU" пом.	12	0	
28	Електротелфер	0,5	МЗ, к. 0, над "SU" дв.	12	0	
29	Електротелфер	1	МЗ, к. 0, над "VB" дв.	12	0	
30	Електротелфер	1	МЗ, к. 0, над "VB" пом.	12	0	
31	Електротелфер	2	МЗ, над 5QD02	12	0	
32	Електротелфер	2	МЗ, м/у QD02 и QD01	12	0	
33	Електротелфер	2	МЗ, над 5QD01	12	0	
34	Електротелфер	1	МЗ, над 5RE11,2ID01	12	0	
35	Кран мостов електротелферен висящ	2	АО, пом. AB911/1	12	1	
36	Кран мостов електротелферен висящ	2	АО, пом. AB911/2	12	1	
37	Кран мостов електротелферен висящ	2	АО, пом. AB815/1	12	1	
38	Кран мостов електротелферен висящ	2	АО, пом. AB815/2	12	1	
39	Кран мостов електротелферен висящ*	8	ДПС I с-ма, 5 бл.	12	1	
40	Кран мостов електротелферен висящ*	8	ДПС II с-ма, 5 бл.	12	1	
41	Кран мостов електротелферен висящ*	8	ДПС III с-ма, 5 бл.	12	1	
42	Кран мостов електротелферен висящ	4	ДПС I с-ма, 5 бл.	12	1	
43	Кран мостов електротелферен висящ	4	ДПС II с-ма, 5 бл.	12	1	
44	Кран мостов електротелферен висящ	4	ДПС III с-ма, 5 бл.	12	1	
45	Електротелфер стационарен	5	ДПС I с-ма, 5 бл.	12	0	
46	Електротелфер стационарен	5	ДПС II с-ма, 5 бл.	12	0	
47	Електротелфер стационарен	5	ДПС III с-ма, 5 бл.	12	0	
48	Кран мостов електротелферен висящ	2	ТПОМ - 1, 5 бл.	12	1	
49	Кран мостов електротелферен висящ	2	ТПОМ - 2, 5 бл.	12	1	
50	Кран козлови електротелферен стационарен	8	Купол к. 45, 5 бл.	12	1	
51	Кран козлови електротелферен специален	8/5	Купол к. 60, 5 бл.	12	1	
52	Кран козлови електротелферен	3,2/3,2	Купол к. 60, 5 бл.	12	1	
53	Кран мостов двугредов електрически*	200/32/5	МЗ, 6 бл., к. 30	12	1	
54	Кран мостов двугредов електрически	20/5	МЗ, 6 бл., к. 9,60	12	1	
55	Кран мостов двугредов електрически*	12,5	МЗ, 6 бл., к.23 изток	12	1	
56	Кран мостов двугредов електрически*	12,5	МЗ, 6 бл., к.23 запад	12	1	
57	Кран мостов двугредов електрически	12,5	ЦПС-4, север	12	1	
58	Кран мостов двугредов електрически	12,5	ЦПС-4, юг	12	1	
59	Кран телферен козлови	5	ЦПС-4	12	1	
60	Електротелфер	2	ЦПС-4, к. - 6	12	0	
61	Електротелфер	2	ЦПС-4, к. - 6	12	0	
62	Електротелфер	2	ЦПС-4, к. - 6	12	0	
63	Кран мостов електротелферен висящ	10	МЗ, 6 бл., к. 42 изт.	12	1	
64	Кран мостов електротелферен висящ	5	МЗ, 6 бл., к. 42 зап.	12	1	

65	Кран мостов электротелферен висящ*	8	МЗ, 6 бл., к. 21	12	1	
66	Електротелфер	5	МЗ, 6 бл., к. 21	12	0	
67	Кран мостов электротелферен висящ	5	МЗ, 6 бл., к.38, БРУ-К	12	1	
68	Кран мостов электротелферен висящ	5/2	АО 6 бл. пом. 6А820	12	1	
69	Електротелфер	3,2	пом. 6А820, II стълб.	12	0	
70	Електротелфер	5	пом. 6А016	12	0	
71	Електротелфер	5	пом. 6А038/1	12	0	
72	Електротелфер	5	пом. 6А038/2	12	0	
73	Електротелфер	5	пом. 6А038/3	12	0	
74	Кран мостов электротелферен висящ	3,2	МЗ, к. 0, над "СТ" пом.	12	1	
75	Кран мостов электротелферен висящ	3,2	МЗ, к. 0, над "VC" пом.	12	1	
76	Електротелфер	3,2	МЗ, к. 0, над "SS" пом.	12	0	
77	Електротелфер	2	МЗ, к. 0, над "SC" пом.	12	0	
78	Електротелфер	2	МЗ, к. 0, над "SC" дв.	12	0	
79	Електротелфер	0,5	МЗ, к. 0, над "SU" пом.	12	0	
80	Електротелфер	0,5	МЗ, к. 0, над "SU" дв.	12	0	
81	Електротелфер	2	МЗ, к. 0, над "VB" дв.	12	0	
82	Електротелфер	2	МЗ, к. 0, над "VB" пом.	12	0	
83	Електротелфер	2	МЗ, над 6QD02	12	0	
84	Електротелфер	2	МЗ, м/у QD02 и QD01	12	0	
85	Електротелфер	2	МЗ, над 6QD01	12	0	
86	Електротелфер	1	МЗ, над 6 RE11,21D01	12	0	
87	Кран мостов электротелферен висящ	2	АО, пом. АВ911/1	12	1	
88	Кран мостов электротелферен висящ	2	АО, пом. АВ911/2	12	1	
89	Кран мостов электротелферен висящ	2	АО, пом. АВ815/1	12	1	
90	Кран мостов электротелферен висящ	2	АО, пом. АВ815/2	12	1	
91	Кран мостов электротелферен висящ*	8	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	1	
92	Кран мостов электротелферен висящ*	8	ДГС II с-ма, 6 бл.	12	1	
93	Кран мостов электротелферен висящ*	8	ДГС III с-ма, 6 бл.	12	1	
94	Кран мостов электротелферен висящ	4	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	1	
95	Кран мостов электротелферен висящ	4	ДГС II с-ма, 6 бл.	12	1	
96	Кран мостов электротелферен висящ	4	ДГС III с-ма, 6 бл.	12	1	
97	Електротелфер стационарен	5	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	0	
98	Електротелфер стационарен	5	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	0	
99	Електротелфер стационарен	5	ДГС I с-ма, 6 бл.	12	0	
100	Кран мостов электротелферен висящ	3,2	ТПОМ - 1, 6 бл.	12	1	
101	Кран мостов электротелферен висящ	3,2	ТПОМ - 2, 6 бл.	12	1	
102	Електротелфер	5	РШ-2	12	0	
103	Кран мостов электротелферен висящ	1	Склад двигатели	12	1	

104	Кран козлови електротелферен стационарен	8	Купол к. 45, 6 бл.	12	1	
105	Кран козлови електротелферен специален	8/3,2	Купол к. 60, 6 бл.	12	1	
106	Кран козлови електротелферен	5/3,2	Купол к. 60, 6 бл.	12	1	
107	Електротелфер	0,5	Раб-ца кондиционери	12	0	
108	Кран мостов електротелферен	5	ОСК, С-р ³ РМ ³ , раб-ца	12	1	
109	Кран мостов електротелферен	3,2	ОСК, С-р ³ РМ ³ , разкро.	12	1	
110	Кран мостов електротелферен	1	ОСК, С-р ³ РМ ³ , гилот.	12	1	
111	Кран мостов електротелферен	10	ЕРЦ-работилница	12	1	
112	Кран мостов електротелферен	5	ЕРЦ-лаково	12	1	
113	Кран конзолен електротелферен	1	ЕРЦ-лаково	12	1	
114	Кран конзолен електротелферен	1	ЕРЦ-работилница	12	1	
115	Кран конзолен електротелферен	0,5	ЕРЦ-ЕИЛ	12	1	
116	Електротелфер	1	ЕРЦ-бобинажно	12	0	
117	Кран мостов електротелферен	1	С-р ³ СР ³ , тенок. раб-ца	12	1	
118	Кран мостов електротелферен	5	ОСК, компресорно	12	1	
119	Кран мостов електротелферен	5	ОСК, АКС I - юг	12	1	
120	Кран мостов електротелферен	5	ОСК, АКС II	12	1	
121	Кран мостов електротелферен	5	ОСК, АКС III - север	12	1	
122	Електротелфер	2	ОСК, С-р ³ РМ ³ ,	12	0	
123	Електротелфер	2	Пом. 107/2, заварочно	12	0	
124	Кран мостов двугредов електрически	5/2	Гр. Двигатели, пом.111	12	1	
125	Кран мостов електротелферен висящ	1	Гр. Двигатели, пом.112	12	1	
126	Кран мостов електротелферен висящ	0,5	Гр. Двигатели, пом.114.	12	1	
127	Кран козлови електротелферен	1	Гр. Двигатели, пом.110	12	1	
128	Кран мостов електротелферен	5	ХВО, ФО изток	12	1	
129	Кран мостов електротелферен	5	ХВО, ФО запад-север	12	1	
130	Кран мостов електротелферен	1	ХВО, ФО запад-юг	12	1	
131	Електротелфер	1	ХВО, ФО помпено	12	0	
132	Електротелфер	1	ХВО, неутрализ. ями	12	0	
133	Електротелфер	1	ХВО, пом. ZK	12	0	
134	Електротелфер	0,5	ХВО, дозиметр. конт-л	12	0	
135	Електротелфер	1	ХВО, канализац. п. с.	12	0	
136	Електротелфер	1	ИЛК-юг	12	0	
137	Макара ръчна	1	ИЛК- пълначна станция	12	0	
138	Електротелфер	0,250	Сграда "Комплексон"	12	0	
139	Кран мостов електротелферен	3,2	ОСК, Склад 201	12	1	

Обща стойност:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Списък на подвижтелни съоръжения, собственост на "АЕЦ Козлодуг" ЕАД, за които е необходимо сервизно поддържане за периода от 2012 г. до 2015 г., Обособена позиция № 3

№	2	3	4	5	6	7	8
№	Товарополемност	Местоположение	Периодичен преглед и обслужване на месеци	Функционал на Проверка на месеци	Цена за 1 година, в лева без ДДС	Цена за 1 месец	
III група - подвижтелни съоръжения Общостанционни обекти							
СС							
1	Кран мостов двугредов електрически	250/32/5	Пристанище- склад № 001	6	1		
2	Кран двугредов козлови електрически	32/8	Пристанище- склад № 001	6	1		
3	Кран двугредов козлови електрически	32/8	Бюро оборудване- склад № 002	6	1		
4	Кран двугредов козлови електрически	20/5	Бюро оборудване склад № 002	6	1		
5	Кран мостов двугредов електрически	20/5	Бюро оборудване- склад № 002	6	1		
6	Кран двугредов козлови електрически	20/5	База Враца- склад № 003	6	1		
7	Кран двугредов козлови електрически	20/5	База Враца- склад № 003	6	1		
8	Кран мостов електрически	8	База Враца- склад № 003	6	1		
9	Кран мостов електрически	8	База Враца -склад № 003	6	1		
10	Трансманипулатор 1	0.5	ЕП- 1- склад № 101	6	0		
11	Трансманипулатор 2	0.5	ЕП- 1- склад № 101	6	0		
12	Трансманипулатор 3	0.5	ЕП- 1- склад № 101	6	0		
13	Кран мостов електротелферен	5	ЕП- 1- склад № 101	12	1		
14	Кран мостов електротелферен	5	ЕП- 1- склад № 101	12	1		
15	Кран двугредов козлови електрически	32/8	ЕП- 1- склад № 102	6	1		
16	Кран двугредов козлови електрически	12.5	Склад № 104	6	1		
17	Кран мостов електрически	20/5	Склад № 104	6	1		
18	Кран мостов електротелферен	3.2	ЕП- 2 – склад № 202	12	1		
ХОГ							
1	Кран мостов двугредов електрически	160/32/8	ХОГ, пом 202	6	1		

2	Кран мостов двутредов электрически*	16	ХОГ, пом 201,202	6	1	
3	Кран мостов электротелферен	5	ХОГ, пом 156	12	1	
4	Кран мостов электротелферен	5	ХОГ, пом 155	12	1	
5	Кран мостов электротелферен	2	ХОГ, пом 206	12	1	
6	Електротелфер	2	ХОГ, пом 202	12	0	
7	Електротелфер	1	ХОГ, пом 302	12	0	
8	Електротелфер	1	ХОГ, пом 303	12	0	
9	Кран ръчен	3,2	ХОГ, пом 013	12	1	
10	Кран мостов двутредов электрически*	145/16	СХОГ	6	1	
11	Електротелфер	5	СХОГ	12	0	
	БПС					
1	Кран мостов двутредов электрически	12,5	БПС-2 и 3	12	1	
2	Кран полукозлови электротелферен	5	БПС-2 и 3	12	1	
3	Кран козлови электротелферен	3,2	БПС-2 и 3	12	1	
4	Кран козлови грайферен электрически	5	Водовземно съоръжение БПС-2 и 3	12	1	
5	Кран козлови двутредов с количка и два електротелфера	20/5/2x5	БПС-1	12	1	
6	Кран мостов электротелферен	5	БПС-1/изток/	12	1	
7	Кран мостов электротелферен	5	БПС-1/запад/	12	1	
8	Кран мостов электротелферен	3,2	БПС-2,3 и АПС	12	1	
9	Кран мостов электротелферен	5	ПС"Раней-5"	12	1	
10	Кран мостов электротелферен	8	Ремонтна работилница	12	1	
11	Кран мостов ръчен+ электротелфер	8/1	ДПС	12	1	
12	Електротелфер	2	БПС-2 I с-я kota 18,70	12	0	
13	Електротелфер	2	БПС-2 II с-я kota 18,70	12	0	
14	Електротелфер	2	БПС-3 III с-я kota 18,70	12	0	
15	Електротелфер	2	БПС-3 IV с-я kota 18,70	12	0	
16	Електротелфер	1	БПС-1 kota 18,70	12	0	
17	Електротелфер	1	БПС-1 АПВШ	12	0	
18	Електротелфер	5	АПС	12	0	
	ХТС					
1	Електротелфер	12,5	Мост-КТК1	12	0	
2	Електротелфер	5	НТК 1	12	0	
3	Електротелфер	5	НТК 1	12	0	

ВЕЦ "Козлодуй" ЕАД						
1	Кран мостов дугредов електрически	18	Машинна зала	12	1	
2	Електротелфер	16	Кота 34,40	12	0	
3	Електротелфер	16	Кота 34,40	12	0	
	Други					
1.	Електротелфер	1	Мех. работилница ОРУ	12	0	
2.	Електротелфер	0,5	П УТЦ, раб.за обучение.	12	0	
3	Електротелфер	2	ИЦ"ДиК" хале	12	0	
4	Макара ръчна верижна	0,5	ИЦ"ДиК" операторна-хранилище	12	0	
5	Електротелфер	1	Автостановство 1	12	0	
	* Повдигателни съоръжения с честотно управление.					
						Обща стойност:

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка дава равни възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на възложителя.
- 1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението.
- 1.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя по образеца, приложен към документацията за участие в откритата процедура.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
- 1.7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие в откритата процедура в срока посочен в т. IV.3.4) от обявлението.
- 1.8. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**.

2. Изисквания към **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**

2.1. Документи за подбор:

2.1.1. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код**, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът се представя заверен с гриф **“Вярно с оригинала”**, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.2. **Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП**, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

2.1.2.1. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците или техен подизпълнител представят:

2.1.2.1.1. Информация за общия оборот и за оборота на услугите с подобен обект, за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Документът се представя в заверено копие с гриф **“Вярно с оригинала”**, подпис и свеж печат от лице с представителни функции.

2.1.3. **Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП**, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

2.1.3.1. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците възложителят изисква следните документи:

2.1.3.1.1. Списък на основните договори за сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, изпълнени през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от поне една препоръка за добро изпълнение. Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал;

2.1.3.1.2. Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръженията с повишена опасност, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. Документите се представят в заверено копие с гриф **“Вярно с оригинала”**, подпис и свеж печат от лице с представителни функции;

2.1.3.1.3. Списък на персонала на кандидата, който ще участва в изпълнение на обществената поръчка, придружен с копия от удостоверенията на:

- специалистите с V-та квалификационна група по ТБ по ПБР-НУ - за I-ва, II-ра и III-та обособени позиции,
- специалистите с IV-та за квалификационна група по ТБ по ПБЗР-ЕУ - за I-ва, II-ра и III-та обособени позиции,
- специалистите с по-ниска квалификационна група по ТБ по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ - за I-ва, II-ра и III-та обособени позиции
- специалистите с квалификация за сервизна поддръжка на честотни управления на кранови механизми „ОМРОН” - Япония, „Рокуел” - САЩ, „Телемеханик” - Франция - за II-та обособена позиция и „Сименс - Германия, за III-та обособена позиция.

2.1.4. **Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5 т. 2 от ЗОП.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато участникът/подизпълнителят е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.5. **Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5 т. 1 от ЗОП.** Декларациите се подписват и се подават от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Документите се изготвят по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представят в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.6. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители** при изпълнението на поръчката. При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.7. **Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с обект: „Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.7.1. Документите по т. 2.1.2. до 2.1.6. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.7. За всеки подизпълнител по отделно е необходимо да се представят доказателства за технически възможности и квалификация вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.7.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.2. до 2.1.6. се представят от всяко физическо или юридическо лице. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.1.8. **Декларация за приемане на условията в проекта на договора.** Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представя в оригинал.

2.1.9. **Информационен лист.** Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.

2.1.10. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.1.10.1. Към офертата се прилага договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.10.2. Документите по т. 2.1.1., т. 2.1.4. и т. 2.1.5. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.1.10.3. Документите по т. 2.1.2. и т. 2.1.3. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. III.2.2) и т. III.2.3) от обявлението;

2.1.11. Когато участник в процедурата декларира участие на подизпълнители документите по т. 2.1.1 до 2.1.5 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.6.

2.1.6. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката:

2.2.1. Парафирани Приложения №№ 1 и 2 от техническото задание - **без цени**;

2.2.2. **Интерпретация на Техническото задание**, включваща коментари по Техническото задание, основните въпроси, свързани с постигане целите на договора и рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора;

2.2.3. **Концепция за изпълнение на дейностите**, която включва:

а.) Списък, обем на предлаганите дейности и ниво на контрол при изпълнение на услугата;

б.) Подход за изпълнение на техническото задание;

в.) Инструментариум за реализация на техническото задание;

г.) Срок за изпълнение и календарен график.

Концепцията представлява разработка, описваща начините на изпълнение на всяка от стъпките от описаните в Техническото задание етапи;

2.2.4. **Друга информация**, ако участникът смята за необходимо да представи, без цени.

2.3. Предлагана цена:

2.3.2. **Ценова таблица** (по приложения образец);

2.3.3. **Попълнено Приложение № 2 от техническото задание.**

При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се представя на български език, а когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, документът по т. 2.1.1. се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папки.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На плика се записва Оферта за участие в откритата процедура с обект: „Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за обособени позиции №”

4.2. Пликът по т. 4.1. съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика;

4.2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор, за обособени позиции №”, в който се поставят документите, изброени в т. I. от Образца на оферта. За всяка обособена позиция се окомплектоват отделни документи за подбор, които се поставят в плик № 1;

4.2.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката, за обособени позиции №”, в който се поставят документите, изброени в т. II. от настоящите указания. За всяка обособена позиция се окомплектова отделно предложение за изпълнение, което се поставя в плик № 2;

4.2.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена, за обособени позиции №”, в който се поставят документите, изброени в т. III. от настоящите указания. За всяка обособена позиция се окомплектова отделна предлагана цена, която се поставя в плик № 3.

4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, 3321, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик.

5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№

Днес, 2012 год., в гр. Козлодуй, между:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от - Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

....., гр. Козлодуй вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от -, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-...../..... г. на Изпълнителния директор за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: „Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на АЕЦ Козлодуй ЕАД, съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 11.ОДО.ТЗ.238, Приложение № 3 - Списък на бързо износващи се резервни части и консумативи с единични цени, Концепция и График за изпълнение и Приложение № 4 - Ценови таблици, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Предметът на договора обхваща следните Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Първа група ЕП-1”

Обособена позиция № 2 - „Втора група ЕП-2”

Обособена позиция № 3 - „Трета група ОСО”

1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва техническо обслужване, ремонт и профилактика на оборудването по Приложение № 2, както и доставка на консумативи.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цена на абонаментна такса по настоящия договор за 1 година по обособени позиции е както следва:

2.1.1 За Обособена позиция № ... - „.....” - лв. (.....) без ДДС;

2.2. Месечната абонаментна такса (една дванадесета от годишната абонаментна такса) за изпълнение на услугата по отделните обособени позиции е както следва:

2.2.1 За Обособена позиция № ... - „.....” - лв. (.....) без ДДС;

Сумите по т. 2.1. и т. 2.2. са фиксирани и не подлежат на изменение.

2.3. В цената, посочена в т. 2.2. е включена стойността на резервните части до 100,00 (сто) лева за всяка една позиция и услугите за сервизно обслужване на посоченото оборудване.

2.4. При вложени резервни части и консумативи на стойност над 100,00 (сто) лева, същите се установяват с протокол – анализ, който е неразделна част от двустранен протокол за приемане на извършените работи без забележки през съответния месец и се заплащат допълнително. Стойността на резервните части и вложените консумативи е съгласно Приложение № 4 - Предлагана цена.

2.5. Цената за даване на дежурства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е включената в месечната абонаментна такса.

2.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.2. и т. 2.5. чрез банков превод ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния срещу представени: оригинална данъчна фактура, двустранно подписан Протокол за извършена дейност без забележки.

2.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на вложените резервни части и консумативи чрез банков превод, в рамките на 15 (петнадесет) работни дни, след представяне на двустранно подписан протокол, декларация за съответствие и данъчна фактура.

2.8. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:

IBAN:

BIC:

3. СРОКОВЕ И ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 (дванадесе) месеца, считано от датата на подписване на договора.

3.2. Профилактичните прегледи на оборудването се извършват в сроковете по т. 3.1.1. от Приложение № 2 - Техническо задание № 11.ОДО.ТЗ.238.

3.3. Техническото обслужване и ремонтът, както и доставката на консумативи се извършва след получаване на заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.4. Заявяването на повредите в работното време на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (8:00 до 16:00 ч.) се прави на тел 0973/ 8 94 14. Заявяването на дефектите в неработно време (16:00 до 8:00 ч.) или в почивен ден се прави на факс 0973/ 8 94 20. Уведомлението съдържа описание на повредата, датата на която е констатирана и името и телефона на отговорния за целта представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.5. Срокът за реакция е 1 (един) час от получаване на заявката. Срокът за отстраняване на възникналите повреди е 1 (един) ден, считано от датата на уведомлението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При по-сложен дефект, срокът се определя въз основа на анализ и се посочва в двустранен протокол.

3.6. В случаите на заявки, получени не по-късно от два часа преди края на работното време, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 24 (двадесет и четири) часа да изпрати свои специалисти за отстраняване на повредите.

3.7. Когато заявките са направени в извънработно време, почивни или неработни дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща своите специалисти за отстраняване на повредите в срок до 14.00 ч. на първия работен ден.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1 Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** списък с пълно описание на оборудването, предмет на сервизно обслужване, както и точното местонахождение на отделните позиции.

4.1.2 Да осигури правилното съхранение и експлоатацията на оборудването, съгласно предписанията на производителя и специалистите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изпълнява изискванията на съответната инсталация, среда и безопасност.

4.1.3 Да осигури свой представител при извършване на дейностите по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4.1.4 Да предоставя, при поискване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички налични схеми, чертежи и ръководства;

4.1.5 Да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за необходимостта от домашно дежурство по време на ПГР, считано за времето от 18.00 до 06.00 часа на другия ден в работни и почивни дни, включително дневната смяна в почивни дни.

4.1.6 Да заплати месечната абонаментна такса и да извърши всички плащания за вложени при ремонт резервни части и консумативи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно условията и в сроковете предвидени в т. 2.4. и т. 2.5.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1 Да извършва схемни изменения или ремонти върху оборудването, само при изрично писмено съгласие от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2.2 Да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

4.3. Забавата при изпълнение на някое от горните задължения удължава съответно сроковете за отстраняване на повредите по т. 3.5.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1 Да изпълни качествено възложената му дейност в сроковете, посочени в Раздел 3 на настоящия договор;

5.1.2 В срок до 30 (тридесет) дни след подписването на настоящия договор, специалисти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с отговорното лице по договора да извършат оглед и съставят констативен протокол за вида, модела, серийния номер и параметрите, техническото състояние и препоръки за съхранението и условията на експлоатация за всяка една позиция от Списъка на повдигателни съоръжения, подлежащи на сервизно обслужване. Този протокол се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.

5.1.3 Да извършва проверки на товароподемните кранове, съгласно изискванията на Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

5.1.4 Да извършва профилактичните прегледи по т. 3.2., съгласно утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** график.

5.1.5 Да записва извършените дейности по поддръжката и ремонта, и резултатите от функционалните проверки в ремонтния дневник.

5.1.6 При възникване на повреди в оборудването, за които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е изпратил заявка за отстраняване на повредата, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, в сроковете, посочени в т. 3.3 от настоящия договор да изпрати свои специалисти, които да извършат на място диагностика и отстраняване на повредата. Ако това е невъзможно и се налага ремонтване на оборудване в сервизната база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то те са длъжни да извършат демонтаж, транспортиране до базата и обратно, ремонт, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването, като за времето на ремонта осигурят заместващо оборудване.

5.1.7 Да изготвя протокол за извършената работа, в който се отразяват името на специалиста, който я е извършил, датата, типът на оборудването, видът на извършените услуги и вложените резервни части и консумативи. Протоколът се подписва от представители и на двете страни. Този протокол се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.

5.1.8 Да предостави заповед за Отговорно лице за приемане, водене и системен отчет на повдигателните съоръжения и извършваните дейности.

5.1.9 Да предостави утвърден Списък на лицата, обучени за извършване на дейности по повдигателни съоръжения.

5.1.10 Да осигурява свои транспорт, технически средства (инструменти, приспособления и материали) и екипировка за извършване на сервизното обслужване.

5.1.11 Да извършва дейностите по сервизно обслужване, с изключение на домашното дежурство, в рамките на дневната смяна за персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 8÷16 часа.

5.1.12 Да отговаря за професионалната квалификация на своя персонал и тази по безопасността на труда, както и за спазване на всички нормативни документи и вътрешни правила, действащи в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.1.13 Да осигури на разположение извън територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, най-малко двама специалисти, съгласно графика за домашно дежурство, които при необходимост да имат готовност да отстраняват дефектите по повдигателните съоръжения.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че доставените и влагани при отстраняване на повредите резервни части, ще бъдат нови, отговарящи на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор.

6.2. Върху вложените резервни части се установява гаранционен срок в рамките на (.....) месеца от датата на протокола за влагането им.

6.3. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 1 (един) ден от датата на уведомлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При сложен дефект, срокът се определя въз основа на анализ и се посочва в двустранен протокол.

6.4. Върху новодоставените резервни части се установява гаранционен срок равен на този по т. 6.2.

6.5. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок (т. 6.2.).

6.6. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

7.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническо задание № 11.ОДО.ТЗ.238;

Приложение № 3 - Списък на бързо износващи се резервни части и консумативи с единични цени, Концепция и График за изпълнение;

Приложение № 4 - Ценови таблици.

7.3. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са, тел.: 0973/ 7

7.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

7.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

8. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

.....

тел/факс:

ЕИК:

ИН по ЗДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

3321, гр. Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР.....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА.....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА.....	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на РБългария, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в РБългария. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в последствие, при условие че РБългария има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инstrukция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.45, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за МВР.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита", идент. № ЕИ.РБид-18;

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валиден адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

.....

тел/факс:

ИН:

ИН по ЗДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

/...../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/...../

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП

във връзка с участие в процедура

с предмет: „Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. _____, когото представлявам:

а) Не е обявено в несъстоятелност;

б) Не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови актове.

в) Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП

от Участник в открита процедура с предмет:

“Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

във връзка с участие в процедура с предмет: „Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на участника
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България, ИН по ЗДДС: BG
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Обект на поръчката	Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2009г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)