

 **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА”	ОТ: КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИРЕКТОР “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 41190
	ДАТА: 13 06 2012г
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по процедура с горесцитирания предмет, Ви предоставям следната информация:

ВЪПРОС 1: От писмото Ви е отговори с №3937 от 01.06.12г. за поз. 11(30с97пж) с указана задвижка, а не регулатор. Възможно ли е да с използвана задвижка вместо регулатор?

ОТГОВОР: За поз.11 от отговор на въпрос № 2 от наше писмо 3937/01.06.2012г., регулиращия клапан с: 6с-9-1.

ВЪПРОС 2: Максималната мощност на приводите МЭО, произвеждани в момента на производство на старата регулираща арматура, не е била по-малка от 45 W. Коректни ли са посочените мощности на приводите, по-малки от 45W?

ОТГОВОР: Мощността на електродвигателите да не е повече от 3KW.

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
КРАСИМИР НИКОЛОВ

