

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

| | |
|---|---|
| ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА” | ОТ: КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИРЕКТОР “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ” |
| | НАШ № 3455 |
| | ДАТА: 20.06.2012г |
| | ВАШ № |
| | БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1 |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по процедура с горесцитирания предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В писмото Ви с отговори № 4190 от 13.06.2012г. ни препращате към отговор № 2 от по-ранното ви писмо с № 3937 от 01.06.2012г. и посочвате, че за системата 5,6 RF21,22S02 (поз. 11) сте указали арматура тип 6с-9-1. Но ако се базираме на писмо № 3937 и таблицата от отговор № 2 за системата 5,6 RF21,22S02 (поз. 11) сте указали арматура тип 30с97нж (задвижка), а не 6с-9-1 (регулатор). Моля да ни дадете точен отговор за типа арматура към системата 5,6 RF21,22S02.

Таблица от писмото с № 3937/01.06.2012г. отговор № 2

| Наименование | Тип |
|----------------|---------------------|
| 5(6)RN41,42S01 | 08.9621.054 Т-1496с |
| 5(6)RT40S01 | 6с-9-3 |
| 5(6)RU11S02 | 6с-8-2 |
| 5(6)RU11S03 | 6с-8-3 |
| 5(6)RB60S04 | 958-100-ЭА |
| 5(6)UA11S02 | 6с-9-2 |
| 5(6)UA12S02 | 6с-9-3 |
| 5(6)SG11S02 | 6с-8-2 |
| 5(6)SG10S04 | 6с-8-2 |
| 5(6)SG70S02 | 6с-8-2 |
| 5(6)RF21,22S02 | 30с97нж |
| 5(6)TK10S05 | 6с-9-3 |
| 5(6)RY10S05 | 6с-8-2 |

ОТГОВОР: Позиция 11 от писмо №3937/01.06.12 г. за 5,6 RF21,22S02 не са арматури, а са регулатори тип 6с-9-1.

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
КРАСИМИР НИКОЛОВ



Стефанов, Георги И.

From: Симеонов, Симо А.
Sent: 18 Юни 2012 г. 14:33
To: Стефанов, Георги И.
Subject: RE:

Позиция 11 от писмо №3937/01.06.12 г. за 5,6 RF21,22S02 не са арматури, а са регулатори тип 6с-9-1.

From: Стефанов, Георги И.
Sent: Пт 15.6.2012 г. 10:53
To: Симеонов, Симо А.
Subject:

Симо, изпращам ти всички въпроси и отговори направени до сега!

Georgi Stefanov
Specialist
Public Procurement Department
Commercial Division
Kozloduy NPP Plc.
3321 Kozloduy, Bulgaria
Pbone: + 359 973 7 38 22
Fax: + 359 973 7 60 07