



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА”	ОТ: КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИРЕКТОР “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 4456
	ДАТА: 24.06.18
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по процедура с горещитирания предмет, Ви предоставяме следната информация:

1. Изделие 1 – Нашия клапан имат дължина от 819 мм, която е по-малка от минималната специфицирана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (мин. 940мм).
Въпрос 1: Допуска ли се да добавим допълнителна тръба към клапана за да се постигне минималната изискуема дължина от 940 мм? В този случай ще има 3 заварки (2 заварки на входа и изхода на тръбите и една за удължаването) вместо само 2 на входа и изхода.
2. Изделие 5 – Нашия клапан има дължина от 387,50 мм, която е по-малка от минималната специфицирана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (мин. 540 мм).
Въпрос 2: Допуска ли се да добавим допълнителна тръба към клапана за да се постигне минималната изискуема дължина от 540 мм? В този случай ще има 3 заварки (2 заварки на входа и изхода на тръбите и една за удължаването) вместо само 2 на входа и изхода.
3. Изделие 6 – Нашия клапан има дължина от 387,50 мм, която е по-малка от минималната специфицирана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (мин. 470 мм).
Въпрос 3: Допуска ли се да добавим допълнителна тръба към клапана за да се постигне минималната изискуема дължина от 470 мм? В този случай ще има 3 заварки (2 заварки на входа и изхода на тръбите и една за удължаването) вместо само 2 на входа и изхода.
4. Изделие 11 – Нашия клапан има дължина от 331,25 мм, която е по-малка от минималната специфицирана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (мин. 450 мм).
Въпрос 4: Допуска ли се да добавим допълнителна тръба към клапана за да се постигне минималната изискуема дължина от 450 мм? В този случай ще има 3 заварки (2 заварки на входа и изхода на тръбите и една за удължаването) вместо само 2 на входа и изхода.
5. Въпрос 5: За всички клапани – трябва ли удълженията да бъдат боядисани?

ОТГОВОР: Допуска се допълнителна тръба към клапаните, за да се постигне минималната изискуема дължина/Въпроси 1,2,3,4/. Удълженията трябва да са грундирани.

**ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
КРАСИМИР НИКОЛОВ**