



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Строителен ремонт на “КПП - “Обзорно място”, “Запад”, Дежурна част и КПП “Валя”
и прилежащи помещения”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Подробно описание на Противовлажен телефон

ОТГОВОР: Водоустойчив телефон от термоустойчива пластмаса, за външен и вътрешен монтаж

Допустима заобикаляща $t^{\circ}C$ за работа от $-25^{\circ}C$ до $+55^{\circ}C$.

Сила на звънене – приблизително 95 Db(A) до 1m разстояние.

ВЪПРОС: Подробно описание на Табла РТ

ОТГОВОР: Разпределително ел.табло със защита IP32, тип апартаментно

С входящ триполюсен автомат, R63A, 380V

Еднополюсен автомат R 6 A - 2 бр.

Еднополюсен автомат R 10A - 2 бр.

Еднополюсен автомат R 25A - 10 бр.

Еднополюсен автомат R 32 A - 1 бр.