



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА
МЕМБРАННИ ДОЗИРАЩИ ПОМПИ И
ПОТОПЯЕМИ ЦЕНТРОБЕЖНИ
ВЕРТИКАЛНИ ПОМПИ”**

**ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

НАШ № 4746

ДАТА: 10.07.2012г

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. В откритата процедурата за доставка на мембранни дозиращи и потопяеми центробежни вертикални помпи, не открих никъде критерии за оценка на офертите. Това възможно ли е да е така или е допусната някаква грешка?

2. В отговора си на запитвания от 03.07.2012, ваш No. 4603, сте посочили дължината на агрегата да е 2080мм.

Като имаме предвид, че дължината на помпения агрегат / за разлика от диаметъра / не е определяща при монтажа, допускате ли по-голяма дължина - 2120 -2200мм, при което има възможност да се предложи помпа с по-ниска цена и по-ниска енергоемкост

ОТГОВОРИ:

1. Няма грешка. Съгласно раздел IV.2.1. от обявлението за откриване на процедурата (регистрационен номер на документа ЗОП-О- 166) критерия за оценка е “най –ниска цена”

2. На въпроса вече е отговорено във факс наш № 4603/03.07.2012г, където е посочено, че това е максималната дължина на агрегата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ