



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## Т Е Л Е Ф А К С

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА  
МЕМБРАННИ ДОЗИРАЩИ ПОМПИ И  
ПОТОПЯЕМИ ЦЕНТРОБЕЖНИ  
ВЕРТИКАЛНИ ПОМПИ”**

**ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**НАШ №** 4726

**ДАТА:** 10 07 2012г

**ВАШ №**

**БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1**

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### **ВЪПРОСИ:**

относно процедура "Доставка на мембранни дозиращи помпи и потопяеми центробежни вертикални помпи" имаме следния въпрос: Какъв е класа по безопасност?

### **ОТГОВОРИ:**

Във връзка със запитване относно изисквания за класа на ЕД на мембранни дозиращи помпи и потопяеми центробежни вертикални помпи даваме следния отговор:

1. Електродвигателите да са взриво защитени с клас IP 55=

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**

