



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на измервателни напреженови трансформатори 24 кV ”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. В Техническата спецификация, т.б. Изпитания, п.т.б.1. Типови изпитания, сте посочили като изискване:

- “Доставчикът е длъжен да представи в офертата си списък на типовите изпитвания, които **ще бъдат направени** на НТ, съгласно стандарт IEC 60044-2 раздел 7.1.”

Тъй като типовите изпитания се извършват за стандартизиране на даден тип изделие(продукт) и се правят еднократно за всеки тип изделие (продукт), текстът на Вашето изискване би следвало да гласи:

- “Доставчикът е длъжен да представи в офертата си списък на типовите изпитвания, които **са направени** на НТ, съгласно стандарт IEC 60044-2 раздел 7.1.”

Моля уточнете!

2. В Техническата спецификация, т.13. Документите, които трябва да придружават стоката при доставка сте посочили като изискуем документ:

- Протоколи от изпитания.

Според нас става дума за Протоколи от рутинни изпитания, тъй като непосредствено след производството на което и да е изделие се правят рутинните изпитания. Те се извършват от производителя, като видовете изпитания на които се подлагат са посочени в стандарта, по които са произведени изделията.

Моля потвърдете или уточнете!

ОТГОВОРИ:

1. Съгласни сме с т. 1 от писмото (да се представи списък на вече проведени типови изпитания), което не противоречи на спецификацията.

2. Относно т. 2 към документите, придружаващи доставката, спадат:

- протоколи от рутинни изпитания, както е указано и в текста на ТС.

- протоколи от типови изпитания, ако при офертата (т. 1) е даден само списък, без да е придружен от протоколи.

- затова е използван общия термин “протоколи от изпитания”.