



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
**“Проектиране, доставка и подмяна на тръбопроводи за сгъстен въздух от К.О.
(компресорно отделение) до ХВО - етап ”Проектиране”.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

1. В т.1.2. от ТЗ се казва, че е необходимо да се проектира нов технологичен тунел.
2. В т.2.5. – съдържание на част СК е написано , че се изисква само укрепване на новите тръбопроводи, а не се изисква проектиране на технологичен тунел.

Моля да поясните какво се иска по отношение на съществуващите тръбопроводи

ОТГОВОР:

При сегашното състояние, половината от трасето на цитираните тръбопроводи минава под земята, а останалата половина продължава по тръбопроводна естакада. Техническото задание е за проектиране на технологичен тунел (съгласно т.1.2) където да се разположат подменените тръбопроводи в подземната част на трасето и начин на свързване (съгласно т.2.5) към частта от тръбопроводите, която не се подменя на тръбопроводната естакада.