



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“ Доставка на материали за ПГР -6 ЕБ ”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: Има ли регламент за количествен толеранс?

ОТГОВОР: На етап оферта НЕ се допуска количествен толеранс т.е офертата трябва да се представи съгласно изискванията на Техническата спецификация. На етап доставка се допуска толеранс от $\pm 5\%$ от заявените количества, за всяка позиция, но при условие, че общата стойност на доставката не надвишава стойността на договора.

ВЪПРОС № 2: Допуска ли се доставка на метали приравнени до стандарт за един брой (пример Дв. Т с дължина 12 метра може да е малко повече или по-малко съгласно документация, аналогично и за листова стомана.)?

ОТГОВОР: На етап доставка дължините да НЕ бъдат по малко от 4000мм и да НЕ надвишават 6000мм.

ВЪПРОС № 3: Допуска ли се замяна на Двойно Т по ГОСТ със Европрофил по DIN (IPE, IPN)?

ОТГОВОР: Възможно е ако материалът притежава документи за съответствие на марката стомана приравнени от ГОСТ към DIN и механични качества.

ВЪПРОС № 4: Листова стомана 1.5мм и 1.8мм - студено изтеглени или горещо валцовани и ако са СВ допуска ли се замяна на марка стомана?

ОТГОВОР: Горещо валцована, защото при студено изтеглен се променят механичните свойства на материала, което е недопустимо.

ВЪПРОС № 5: Възможно ли е да се уточни дебелостовия прокат с какви размери е допустимо да бъде разкроен тъй като стандартни габаритни листи (1500 x 6000) значително надвишават теглото по документация?

ОТГОВОР: Да не са по малки от 2м².

ВЪПРОС № 6: Допуска ли се замяна на марка стомана 30ХМА(за кръгла стомана) с марка стомана 25CrMo4

ОТГОВОР: Не се допуска.