



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“ Доставка на кабели за телекомуникации ”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС № 1:** По стандарт кабел тип Н05V-К е до 1мм<sup>2</sup>. Над това сечение се използва кабел тип Н07V-К. В тази връзка възможно ли е да има допуснатата печатна грешка в Техническата спецификация и Н05V-К да е заменен с Н07V-К?

**ОТГОВОР:** Да грешката е техническа да се чете Н07V-К.