



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по оферти с предмет “Доставка и монтаж на електрически отоплители с вентилатор ”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти за участие в процедура по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП за “Доставка и монтаж на електрически отоплители с вентилатор ” до 16.00ч на 21.08.2012 г. и прави следните допълнителни уточнения по техническата спецификация :

- 1. Въпрос:** Какво е необходимо да се случи в помещението? Да се отвежда загрегия въздух или да се нагнетява външен въздух, като предварително се затопля със или без смесване ?
 - 1.1.Отговор:**В помещението има секции 6kV, защитите на които са електронни с изискване на температурата на околната среда.Необходимо е през зимния период стенните отоплители да осигурят температура на помещението 10°C÷15°C. Нагрегия въздух от нагревателите ще отопляват цялото помещение.
- 2. Въпрос:** Какво се има в предвид под промишлен отоплител с хоризонтално отвеждане на загрегия въздух?
 - 2.1.Отговор:** Отоплителя да представлява (съгласно ТЗ) хоризонтално разположен нагревател с вентилатор (на подобие на вътрешното тяло от сплит-система за кондиционер).
- 3. Въпрос:** Съществуващия вентилатор, каква роля играе в баланса на това помещение? Отвежда въздух или подава въздух в помещението?
 - 3.1. Отговор:** Вентилаторът ще подпомага циркулацията на въздуха в помещението. Въздухът в помещението не се отвежда