



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Осигуряване на резервно хранване на изправителите EQ60, EQ61 в ОСК”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с установена неточност в приложенията към публичната покана, прилагаме липсващата страница шеста от Техническо задание № 2010.30.ОСО.EQ.T3.843.

- Да се актуализира мнемосхемата, така че в килия 1г да е разединител P1 въвод от трансформатор BZ13, в килия 2 да е разединител P2 резервен извод за секция CZ12, в килия 3 да е разединител P3 резервен извод за секция CZ11, в килия 1д да е разединител P4 резервен извод за секция CZ14;
- В проекта да се укаже преобоядисването на секция CZ13 в цвят RAL7032 и направата на нова, отговаряща на промяната, мнемосхема.

### **3.2.2. Модификация на секция CZ10**

- Килия 3 да стане изход за изправителите EQ60 и EQ61;
- Килия 1 да стане въвод от новият трансформатор BZ15;
- Килия 2 да стане въвод от трансформатор BZ10, като се премахва стария кабел към изправител EQ64;
- Защитите на новия трансформатор BZ15 и на трансформатор BZ10 да се съгласуват със защитите на прекъсвачите в CZ10.

### **3.2.3. Модификация на трансформатор BZ10**

- Да се премахнат следните елементи от кабелния отсек: SF1; SF2; SF3; SA1; траф 220/380V и всички кабели свързани с тези елементи;
- SF4 в DZ13 шк.2 да стане резервен;
- Да се премахне разрядника от нулевата шина и се свърже галванично звездния център към земя;
- Да се премахнат шините и се подмени шкафа за кабелната връзка с нов.

### **3.3. Част План за безопасност и здраве**

Да бъде изготвен съгласно изискванията на “Наредба 2 от 22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и като минимум трябва да съдържа:

- Комплексен график за извършване на СМР – СМР да се извършват извън ПГР на 5ЕБ и 6ЕБ.
- Строително ситуационен план;
- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
- Схема на временната организация и безопасността по транспортиране от и до монтажната площадка и подходите към нея;
- Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на монтажната площадка;