



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“ Доставка на свързващи елементи ”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС № 1 :** За фланцеви връзки на арматура-М26х120-с цяла резба.покритие Zn .DIN976-1 якост 8.8 - стъпка на резбата-х1.5 или х3 ?

**ВЪПРОС № 2:** За фланцеви връзки на арматура-М26х130-с цяла резба.покритие Zn .DIN976-1 якост 8.8 - стъпка на резбата-х1.5 или х3 ?

**ВЪПРОС № 3 :** За фланцеви връзки на арматура-М28х150-с цяла резба.покритие Zn .DIN976-1 якост 8.8 - стъпка на резбата-х1.5 или х3 ?

**ОТГОВОР:** Стъпка на резбата - нормална х3