



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота
-4,20 в чистата зона на РО”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос: " Във връзка с изготвяне на оферта за "“Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота -4,20 в чистата зона на РО” - т.2.873.1 от ИП в проекта са дадени помпи Sulzer тип A11-50-S, но само закупуването на тези помпи надминава предвидената в тръжната документация сума за целия обект. Възможна ли е замяната на този тип помпи с друг?", даваме следното разяснение:

Промяна на оборудването на този етап не може да бъде направено.