



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С	
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ И РАЙОНИ В ОРУ - ПОДОБЕКТИ “ПРОЖЕКТОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ” И “РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РАБОТИЛНИЦА С ГАРАЖ”;	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 6796
	ДАТА: 05.10.2012
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 5

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос №1: В образеца на Спецификация по обособена позиция № 1 “Прожекторно осветление” са включени 16 бр. табла, за които липсва Образец на Количествено-стойностна сметка за доставка по част “Електро”. Моля да уточните чие задължение е доставката на горепосочените табла и ако е задължение на Участника да ни предоставите Количествено-стойностна сметка за доставка на същите.

Отговор: Видовете и количествата на таблата са посочени в образеца на Спецификация по обособена позиция № 1 “Прожекторно осветление”, която е част от документацията за участие.

Доставката им е задължение на участника.

Прилагаме образец на количествено-стойностна сметка за доставка на оборудването по част “Електро”. Съгласно т. 3.1. от образеца на оферта, част от документацията за участие, “Предлаганата цена” съдържа Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки.

Следователно тази КСС трябва да бъде отразена в рекапитулацията и да бъде приложена към количествено-стойностните сметки по обособена позиция № 1.

Приложение: 1. Образец на ККС за доставка на оборудване по част “електро” по обособена позиция № 1 “Прожекторно осветление” - 3 листа

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ



Обект: "Ремонт и реконструкция на сгради и райони в ОРУ" - т. 4.118.1 от ИП
 Обособена позиция 1: "Прожекторно осветление"
 Част: Електро


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 за доставка на оборудване

№	Наименование	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
1	Доставка на ел. табло TP-1M с ориентировъчни размери 800/600/250мм, за монтаж на стена, със защита IP21 и монтирана в него апаратура:	бр.	1		
	триполюсен автомат R160A - 1бр.				
	превключвател 100A - 1бр.				
	триполюсен автомат R80A - 1бр.				
	триполюсен автомат R50A - 4бр.				
	триполюсен автомат R6A - 2 бр.				
	триполюсен автомат R10A - 1 бр.				
	еднополюсен автомат 16A - 1бр.				
	еднополюсен автомат 6A - 2бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 40A, 3НО силови контакта, 1НО-1НЗ, Uбоб. 220V AC, Iк.с = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D40M7) + допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт.= 10A (LAD-N22) - 1бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 18A, 3НО силови контакта, 1НО-1НЗ, Uбоб. 220V AC, Iк.с = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D18M7) + допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт.= 10A (LAD-N22) - 4бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 9A, 3НО силови контакта, 1НО-1НЗ, Uбоб. 220V AC, Iк.с = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D09M7) + допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт.= 10A (LAD-N22) - 4бр.				
	клеморед до 44 клеми 2,5мм ² - 1бр.				
	щупери 3" - 3бр.				
щупери 2" - 5бр.					
щупери 1" - 5бр.					
2	Доставка на ел. табло TP-2M с ориентировъчни размери 800/600/250мм, за монтаж на стена, със защита IP21 и монтирана в него апаратура:	бр.	1		
	триполюсен автомат R160A - 1бр.				
	превключвател 100A - 1бр.				
	триполюсен автомат R80A - 2бр.				
	триполюсен автомат R50A - 1бр.				
	триполюсен автомат R25A - 1бр.				
	триполюсен автомат R6A - 1бр.				
	еднополюсен автомат 10A - 9бр.				
	еднополюсен автомат 6A - 1бр.				

№	Наименование	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 40A, 3НО силови контакта, 1НО+1НЗ, Uбоб. 220V AC, Ik.c = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D40M7) + допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт.= 10A (LAD-N22) - 2бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 18A, 3НО силови контакта, 1НО+1НЗ, Uбоб. 220V AC, Ik.c = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D18M7) + допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт.= 10A (LAD-N22) - 1бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 9A, 3НО силови контакта, 1НО+1НЗ, Uбоб. 220V AC, Ik.c = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D09M7) + допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт.= 10A (LAD-N22) - 2бр.				
	контактор К-6Е А с Uбоб. 220V AC - 1бр.				
	фогореле - захранващо напрежение - 220V AC, максимален товарен ток - 10А, работна температура - от - 25 до + 70°C, функция - нормално отворен контакт (1НО) в комплект с датчик, с кабел 30м				
	щупери 3" - 3бр.				
	щупери 2" - 3бр.				
	щупери 1" - 12бр.				
3	Доставка на ел. табло TP-3М с ориентировъчни размери 800/600/250мм, за монтаж на стена, със защита IP21 и монтирана в него апаратура:	бр.	1		
	триполюсен автомат R100A - 1бр.				
	превключвател 100А - 1бр.				
	триполюсен автомат R50А - 4бр.				
	триполюсен автомат R6А - 1бр.				
	еднополюсен автомат 6А - 1бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 18A, 3НО силови контакта, 1НО+1НЗ, Uбоб. 220V AC, Ik.c = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D18M7) -- допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт. = 10A (LAD-N22) - 4бр.				
	Контактор модел LC1-D, Un = 380V, In = 9A, 3НО силови контакта, 1НО+1НЗ, Uбоб. 220V AC, Ik.c = 10kA, Уимпулс.= 8kV, Ur max. = 1000V (LC1-D09M7) -- допълнителни помощни контакти 2НО + 2НЗ, In доп. конт. = 10A (LAD-N22) - 1бр.				
	клеморед до 25 клеми 2,5мм ² - 1бр.				
	щупери 3" - 3бр.				
	щупери 2" - 4бр.				
щупери 1" - 1бр.					
4	Доставка на ел. табла Т-М1, Т-М7 и Т-М8 с ориентировъчни размери 600/600/250мм, за монтаж на мачти, от ламарина с дебелина 2,5мм с антикорозионно покритие с висока степен на механична якост и износване, със защита IP54 и монтирани в тях апаратура:	бр.	3		
	триполюсен автомат R80А кр.С - 1бр.				
	еднополюсен автомат 16А - 18бр.				
	еднополюсен автомат 6А - 1бр.				
	нагревател 100W - 1бр.				
	щупери 2" - 1бр.				
щупери 1" - 6бр.					

№	Наименование	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
5	Доставка на ел. табла Т-М2, Т-М3, Т-М4, Т-М5, Т-М6, Т-М9, Т-М10, Т-М11 и Т-М12 с ориентировъчни размери 600/600/250мм, за монтаж на мачти, от ламарина с дебелина 2,5мм с антикорозионно покритие с висока степен на механична якост и износване, със защита IP54 и монтирани в тях апаратура:	бр.	9		
	триполюсен автомат R40A - 1бр.				
	еднополюсен автомат 10A - 15бр.				
	еднополюсен автомат 6A - 2бр.				
	нагревател 100W - 1бр.				
	щупери 2" - 1бр.				
	щупери 1" - 6бр.				
6	Доставка на табло Тком с ориентировъчни размери размери 800/1000/200мм, за монтаж на стена, със защита IP21 и монтирана в него апаратура:	бр.	1		
	двуполюсен автоматичен прекъсвач 6A - 1бр.				
	клеморед 2.5 мм ² до 73 клеми - 1бр.				
	щупери 3" - 3бр.				
	На фасадата:				
	светещ бутон с интегриран червен светодиод тип XB4-BW34M5 - 13бр.				
	светещ бутон с интегриран зелен светодиод тип XB4-BW33M5 - 13бр.				
	бутон с жълто стъкло тип XB4-BA51 - 1бр.				
	ключ със задържане тип XB4-BD21 - 3бр.				
надписни табели - 45бр.					
Всичко:					

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"


 М. Верbitskaya
 27.04.12г.