



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на въже стоманено за асансьорни уредби ”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В текста е записано, че се изисква: “1770 N/mm²”, а по-долу е отбелязано обозначението “16ГЛ-Б-Х-160”, което според посочения стандарт ГОСТ 3077-69, 160 кгс/мм² съответства на 1570 N/mm². Моля, уточнете коя от двете цифри: “1770 N/mm²” и “1570 N/mm²” е вярната. (Моля, обърнете внимание, че “1770 N/mm²” отговаря на 180 кгс/мм²).

ОТГОВОР: 1370N/mm²-1770 N/mm².

ВЪПРОС: В текста е записано, че се изисква въже “с кръстосана лява оплетка”, а в посоченото по-долу в същата графа обозначение “16ГЛ-Б-Х-160”, липсва обозначение за лява оплетка – “Л”. Според стандарта ГОСТ 3077-69, липсата на обозначение за оплетката се приема за регулярна дясна плетка. Моля уточнете, кой е търсеният от Вас вид: регулярна дясна или лява “Л” плетка на въжето.

ОТГОВОР: Кръстосана лява оплетка.

ВЪПРОС: Стандарта, който посочвате в същата графа ГОСТ 3077-69, регламентира стоманено въже 6 x 19, а в описанието на техническите хар-ки по-горе в същата графа, посочвате, че търсеното въже е 8 x 19. Моля, уточнете кое е вярното, което се търси - 6 x 19 или 8 x 19.

ОТГОВОР: 8x19 – БДС EN 12385-5