



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С	
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ПЛАНШЕТИ С ФАСАДКИ СЪС СВЕТОДИОДНИ ИНДИКАЦИИ”	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 7965
	ДАТА: 26.11.2013.
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

1. Относно фасадките.

1.1 Дадени са светли отвори на планшетите, които поради профила си предполагат обвързване с конкретен тип „кутия” (фасадки).

Въпрос: Допуска ли се друг тип размер кутия близък до посочения – (примерно DIN 96x48 при светъл отвор 90x42)?

ОТГОВОР:

Отговорът на Въпрос 1 отново е НЕ, защото една от целите на доставката е “...уеднаквяване на експлоатираното оборудване...” (т.1.1 на ТЗ).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ