



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на мобилна генераторна електрическа станция”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Според техническата спецификация на исканото оборудване е необходим генератор с мощност 22 kW. Възможно ли е да се има предвид 22 KVA? Моля да уточните каква е мощността на искания генератор.

ОТГОВОР: Мощността на генератора е 22 kW.