



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ”	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № <i>668</i>
	ДАТА: <i>25. 01. 13</i>
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Какъв е типът на използваните клапани, които трябва да бъдат подменени?
2. Възможно ли е размерът на входящия и изходящия отвор да бъдат различни от зададените, като в този случай фланците ще компенсират разликата в размера, за да могат клапаните да бъдат монтирани към съществуващите тръби?
3. Съосни ли са входните и изходните отвори на клапаните?

ОТГОВОРИ:

1. Относно въпроси 1 и 2 всички геометрични размери, технически характеристики, квалификационни и класификационни изисквания към предпазните клапани предмет на доставката са посочени в Техническо задание №2012.30.РО.УТ.ТЗ.1068.
2. Относно въпрос 3 осите на вход и изход на клапаните са взаимноперпендикулярни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ