



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на савачни табли на входовете и изходите на отводнителните тръбопроводи, преминаващи под двойния канал за техническо водоснабдяване (СК1 и ТК1) на АЕЦ “Козлодуй”ЕАД ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. Къде отиват водите, които се провеждат през тръбопроводите и защо се затварят същите.
2. Какво е максималното водно ниво.
3. Ще има ли достъп до савачите при наводнено положение.
4. Задължително ли е да се използват за повдигане на савачните табли рейкови механизми и редукторни кутии, или може да се използва алтернативен вариант.

ОТГОВОРИ:

1. Относно въпрос № 1 – Водите се отвеждат в Главен отводнителен канал (ГОК) и се затварят с цел намаляване на последствията при наводняване на низината и разкъсване на дигата в зоната между БПС и р. Огоста.
2. Относно въпрос № 2 – При наводняване на низината и разкъсване на дигата Кота водно ниво ще е около Кота = 31.83м.
3. Относно въпрос № 3 – Не, няма да има достъп, тъй като обслужващите площадки ще са на Кота терен (26.00м).
4. Относно въпрос № 4 – Моля да се придържате към изискванията в Техническото задание.