



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.14 от ЗОП с обект „Доставка на електромери за ЕП1 във връзка с мониторинг на площадката ”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с обект „Доставка на електромери за ЕП1 във връзка с мониторинг на площадката”:

**Въпрос:** Необходимо ли е интерфейсите модули да са изваждаеми (заменяеми) от електромера.

**Отговор:** Не

**Въпрос:** Има ли изискване към протокола за комуникация (при работа със софтуер на производителя това не е от значение)?

**Отговор:** Изискванията остават – няма да се използва софтуер на производителя.

**Въпрос:** GSM модемът необходимо ли е да бъде вграден в електромера или може да се използва външен такъв?

**Отговор:** Не е задължително да бъде вграден е уреда

**Въпрос:** Приема ли се USB модулът да бъде реализиран чрез външен конвертор USB към RS485 (RS232)?

**Отговор:** Да

**Въпрос:** Ако USB-то е с цел програмиране на електромера възможно ли е да се предложи оптична глава с USB вместо модул?

**Отговор:** Става въпрос за система за дистанционно четене и управление, а не за работа на място

Всички останали условия са посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org/](http://www.kznpp.org/) Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 24242

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Светлана Георгиева на тел. 0973 / 7 38 66, или електронен адрес [scgeorgieva@npp.bg](mailto:scgeorgieva@npp.bg)