



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.14 от ЗОП с обект „Доставка на електромери за ЕП1 във връзка с мониторинг на площадката ”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави следните уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с обект „Доставка на електромери за ЕП1 във връзка с мониторинг на площадката”:

Характеристиките са еднакви за двата вида електромери.

Разликата е само в температурния диапазон, в който трябва да работят.

11 броя при  $T^{\circ}$  от -5 до 55  $C^{\circ}$

5 броя при  $T^{\circ}$  от -25 до 55  $C^{\circ}$

Всички останали условия са посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org](http://www.kznpp.org) / Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 24242

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Светлана Георгиева на тел. 0973 / 7 38 66, или електронен адрес [scgeorgieva@npp.bg](mailto:scgeorgieva@npp.bg)