



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: “ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА
И МОНТАЖ НА ФИЛТРИ ЗА
ТЕХНИЧЕСКА ВОДА 5.6VB51.52N01”

ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 1146

ДАТА: 12.02.2013

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:Задължително ли е филтъра да е “хоризонтален”? В Техническото задание т.4.3. гласи: “Доставката да се състои от: Хоризонтален филтър и т.п” Значи ли, че нехоризонтални филтри няма да се допускат до участие?

ОТГОВОР 1: Да. Не съществува възможност за монтаж на вертикален филтър.

ВЪПРОС 2: Колко е номиналния разход на вода, за който трябва да бъде проектиран филтъра? В Техническо задание т.5.5.1.3 гласи: “Разход (при $\Delta P=0.25$ bar) -5000m³/h” и “т.5.5.1.6. гласи: Хидравлично съпротивление на чистия филтър при: - номинален разход-но-малко от 150mbar”

ОТГОВОР 2: Номиналният разход на вода е 5000 m³/h.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

