



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.14 от ЗОП с обект „Доставка на течен азот в ЦТК”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че във връзка с постъпили въпроси относно процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за „Доставка на течен азот в ЦТК” прави следните уточнения :

### **I. Въпрос :**

1. Какъв е най-големият размер резервоар, който може да се монтира на Вашия фундамент

### **I. Отговор :**

1. Размерът на резервоара, който може да се монтира е ограничен от факта, че фундамента е ограден с метална ограда, чиито вътрешни размери са 5.5м дължина и 3м ширина. Това са крайните размери, с които трябва да е съобразен съда!

Всички останали условия, посочени в обявлението остават не променени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 / 7 21 02, или електронен адрес [cyotova@npp.bg](mailto:cyotova@npp.bg).