



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка на акумулаторни оловно-киселинни батерии за UPS за оборудване от компютърната информационно-управляваща система Ovation”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно тех. спецификация – 4 стр.
2.	Количество:	Съгласно тех. спецификация – 4 стр.
3.	Срок на доставка:	Най-късно до 01.04.2013 г.
4.	Гаранционен срок:	Минимално изискван гаранционен срок – 1 година
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Оригинална фактура- Приемо-предавателен протокол- Сертификат за произход/съответствие, издаден от завода производител- Информационен лист за безопасност, издаден от завода производител- Документ показващ дата на производство и / или срок на годност на изделията Придружаващите документи да имат легализиран превод на български език
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 50 календарни дни
10.	Критерий за оценка на	Най-ниска цена

	офертите	
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител) - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – № 24550 - „Доставка на акумулаторни оловно-киселинни батерии за UPS за оборудване от компютърната информационно-управляваща система Ovation” и посочва име, адрес, e-mail, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:⁰⁰ ч. на 21 / 02 / 2013 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Христо Пачев Експерт Маркетинг тел: +359 973 7 61 40 факс: +359 973 7 60 27 email: HPatchev@npp.bg</p>

Блок: 5, 6

Система: КИУС Ovation

Подразделение: УИС, СКУ

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... 2013 г. / Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2013 30. АСУ КИУС-ОВ. ПЕР. 381

за доставка на акумулаторни оловно-киселинни батерии за UPS за оборудване от компютърната информационно-управляваща система Ovation, сектор УИС, цех СКУ.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Компютърната информационно-управляваща система (КИУС) Ovation, част от оборудването на сектор УИС, цех СКУ, е комплектована с UPS (като Powerware 5119, 3000VA) и различни по тип специализирани акумулаторни и поддържащи (backup) батерии.

За обезпечаване на безаварийната работа на системата и за елиминиране на възможността за откази на оборудването на сектор УИС, е необходимо осигуряване на замяната на акумулаторните батерии на UPS на оборудването през ПГР2013. Експлоатационният опит и препоръките на производителите определят срок за експлоатация на тези батерии за период от 2 до 4 години в зависимост от типа.

№	Наименование
1.	Батерия акумулаторна CSB GP6120F2, 6V/12Ah, размери: L-151/W-50/H-94, за устройство токозахранващо непрекъсваемо (UPS) - Powerware 5119, 3000VA

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Доставката не съдържа нестандартни елементи.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Към доставката не се прилагат класификационни изисквания.

2.2. Квалификация на оборудването

Към доставката не се прилагат квалификационни изисквания.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Размерите на посочените акумулаторни батерии са както следва:

- Дължина (L) – 151mm (± 2 mm);
- Ширина (W) – 50mm (± 1 mm);
- Височина (H) – 94mm (± 1 mm).

2.4. Характеристики на материалите

Няма специфични характеристики на материалите.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Електрическите характеристики на акумулаторните батерии са:

- Напрежение (номинална стойност на потенциалната разлика между полюсите на батерията) - 6V;
- Капацитет (отношение между способността на батерията да осигури константен ток [A] за определено време [h]) - 12Ah.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма допълнителни условия за осигуряване на работа на закупуваните материали и оборудване в среда с йонизиращи лъчения.

2.7. Нормативно-технически документи

Не се прилагат нормативно-техническите документи: кодекси, наредби, закони, стандарти, инструкции и разпореждания, на които трябва да отговаря доставката.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срока на годност на доставените акумулаторни батерии е не по-малко от 12 месеца от датата на доставката.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Няма характерни изисквания към доставяне, пакетиране и вид на опаковката на изделията и материалите.

Доставката се извършва в оригиналната фабрична опаковка на производителя.

В случай на преопаковане от доставчика, да се осигури надеждна опаковка, предвид тежестта на батериите (около 1.8kg за брой).

Отделните батерии в един кашон да бъдат разделени с картонени прегради.

3.2. Условия за съхранение

Доставчика да посочи условията при кратко-, средно- и дългосрочно съхранение на батериите. Да се посочат и сроковете отговарящи на посочените видове съхранение.

4. Входящ контрол

Доставката подлежи на общ входящ контрол.

Документи, които трябва да придружават стоката са:

- Сертификат за произход/съответствие, издаден от завода производител;

- Информационен лист за безопасност, на български език, изготвен съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453 от 20 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH);
 - Документ, показващ дата на производство и/или срок на годност на изделията.
 - Документ, удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията на лицето, пускащо ги на пазара по чл. 14 или чл.59 от Закона за управление на отпадъците.
- Придружаващите документи да имат легализиран превод на български език.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 2013 30 АЧ КЗУС-04.ТЕН ЗЛ

за доставка на акумулаторни оловно-киселинни батерии за UPS за оборудване от компютърната информационно-управляваща система Ovation, сектор УИС, цех СКУ

№	ИД по ВЛАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.	95468	Акумулаторна оловно-киселинна батерия	Батерия акумулаторна CSB GP6120F2, 6V/12Ah, размери: L-150/W-50/H-90, за устройство токозахранващо непрекъсваемо (UPS) - Powerware 5119, 3000VA	Бр.	320	Няма	Клеми тип F2

Изготвили:

РГ ЦСКУ:

/Б. Ликуриев/

Б. Ликуриев
07.01.2013

РС УИС:

/Д. Гунов/