



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на уплътнителни пръстени ”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Статично или динамично е приложението на пръстен уплътнителен (О-пръстен), ф630хф642хф6мм. материал Viton, тъй като това предполага използването на два различни по вид уплътнителни пръстена.

ОТГОВОР:

Приложението на пръстен уплътнителен (О-пръстен), ф630хф642хф6мм. Материал Viton е статично.